

#7243#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,535	21,86	21,43	21,43	24	0	0	66,6	41,6	24,98	0,54	0,43	-
25.06.2023	0,628	24,58	24,12	24,12	24	0	0	66,7	40,7	26,04	0,54	0,43	-
26.06.2023	0,593	23,29	22,83	22,83	24	0	0	66,7	40,7	25,97	0,53	0,44	-
27.06.2023	0,545	22,4	21,92	21,92	24	0	0	66,6	41,8	24,86	0,53	0,44	-
28.06.2023	0,617	25,81	25,31	25,31	24	0	0	65,9	41,5	24,42	0,52	0,45	-
29.06.2023	0,586	32,8	32,2	32,2	24	0	0	63,5	45,3	18,22	0,53	0,44	-
30.06.2023	0,593	23,03	22,57	22,57	24	0	0	66,8	40,5	26,3	0,53	0,45	-
01.07.2023	0,57	23,01	22,54	22,54	24	0	0	66,8	41,5	25,31	0,53	0,44	-
02.07.2023	0,578	22,98	22,51	22,51	24	0	0	66,7	40,9	25,78	0,53	0,45	-
03.07.2023	0,562	22,55	22,1	22,1	24	0	0	66,4	41	25,47	0,53	0,44	-
04.07.2023	0,586	23,2	22,74	22,74	24	0	0	66,8	40,9	25,86	0,53	0,45	-
05.07.2023	0,594	23,12	22,67	22,67	24	0	0	66,6	40,4	26,22	0,53	0,45	-
06.07.2023	0,579	22,75	22,31	22,31	24	0	0	66,8	40,8	25,98	0,53	0,45	-
07.07.2023	0,585	24,07	23,59	23,59	24	0	0	66,5	41,6	24,84	0,53	0,45	-
08.07.2023	0,517	21,59	21,14	21,14	24	0	0	66,4	41,9	24,51	0,53	0,45	-
09.07.2023	0,635	24,54	24,06	24,06	24	0	0	66,9	40,5	26,39	0,53	0,44	-
10.07.2023	0,574	22,1	21,65	21,65	24	0	0	67,2	40,5	26,68	0,53	0,44	-
11.07.2023	0,549	22,72	22,26	22,26	24	0	0	66,4	41,7	24,71	0,52	0,43	-
12.07.2023	0,602	23,01	22,55	22,55	24	0	0	67	40,2	26,77	0,51	0,43	-
13.07.2023	0,588	27,65	27,11	27,11	24	0	0	65,1	43,4	21,74	0,52	0,43	-
14.07.2023	0,578	22,37	21,93	21,93	24	0	0	66,7	40,3	26,35	0,52	0,43	-
15.07.2023	0,532	21,54	21,11	21,11	24	0	0	66,5	41,3	25,2	0,52	0,43	-
16.07.2023	0,58	23,01	22,54	22,54	24	0	0	66,6	40,7	25,88	0,52	0,43	-
17.07.2023	0,602	23,67	23,18	23,18	24	0	0	66,7	40,7	26,05	0,51	0,43	-
18.07.2023	0,567	22,36	21,89	21,89	24	0	0	66,6	40,7	25,9	0,51	0,43	-
19.07.2023	0,635	24,35	23,88	23,88	24	0	0	66,7	40,1	26,62	0,52	0,43	-
20.07.2023	0,599	22,76	22,3	22,3	24	0	0	66,7	39,8	26,88	0,52	0,43	-
21.07.2023	0,561	22,5	22,06	22,06	24	0	0	66,6	41,2	25,47	0,52	0,43	-
22.07.2023	0,602	22,89	22,45	22,45	24	0	0	66,6	39,8	26,81	0,52	0,43	-
23.07.2023	0,627	23,92	23,45	23,45	24	0	0	66,7	39,9	26,8	0,52	0,43	-
Итого:	17,499	706,43	692,4	692,4	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,499												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1730,542	73044,68	71305,87	71305,87
23.07.2023	1748,041	73751,11	71998,27	71998,27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:49:53