

#90528#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7028  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272058  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,587	20,8	20,38	20,38	24	0	0	66,4	37,5	28,89	0,53	0,43	-
25.06.2024	0,567	20,64	20,22	20,22	24	0	0	66,5	38,4	28,1	0,53	0,43	-
26.06.2024	0,525	18,92	18,54	18,54	24	0	0	66,2	37,9	28,3	0,52	0,43	-
27.06.2024	0,547	20,15	19,75	19,75	24	0	0	66,4	38,8	27,61	0,52	0,44	-
28.06.2024	0,529	20,01	19,58	19,58	24	0	0	66,2	39,2	27,01	0,52	0,44	-
29.06.2024	0,5	19,48	19,06	19,06	24	0	0	66	39,8	26,2	0,52	0,44	-
30.06.2024	0,611	21,84	21,41	21,41	24	0	0	66,6	38,2	28,37	0,52	0,44	-
01.07.2024	0,506	19,21	18,83	18,83	24	0	0	66,2	39,4	26,88	0,52	0,44	-
02.07.2024	0,55	20,1	19,7	19,7	24	0	0	66,4	38,5	27,91	0,52	0,44	-
03.07.2024	0,542	19,64	19,26	19,26	24	0	0	66,1	38	28,15	0,52	0,44	-
04.07.2024	0,55	19,68	19,29	19,29	24	0	0	66,3	37,7	28,61	0,52	0,44	-
05.07.2024	0,558	20,69	20,26	20,26	24	0	0	66,2	38,6	27,56	0,52	0,44	-
06.07.2024	0,569	20,38	19,99	19,99	24	0	0	66,2	37,8	28,42	0,53	0,44	-
07.07.2024	0,59	20,83	20,42	20,42	24	0	0	66,3	37,3	28,95	0,53	0,44	-
08.07.2024	0,557	21,55	21,12	21,12	24	0	0	65,9	39,5	26,38	0,55	0,44	-
09.07.2024	0,535	19,21	18,81	18,81	24	0	0	66,5	38	28,56	0,55	0,44	-
10.07.2024	0,546	20,36	19,97	19,97	24	0	0	66,4	39,1	27,3	0,54	0,43	-
11.07.2024	0,514	19,31	18,92	18,92	24	0	0	66,2	38,9	27,3	0,54	0,43	-
12.07.2024	0,506	19,36	18,98	18,98	24	0	0	66,3	39,6	26,65	0,55	0,44	-
13.07.2024	0,514	19,13	18,73	18,73	24	0	0	66,2	38,7	27,43	0,54	0,44	-
14.07.2024	0,558	20,33	19,92	19,92	24	0	0	66,3	38,3	27,97	0,54	0,44	-
15.07.2024	0,494	18,65	18,26	18,26	24	0	0	66,2	39	27,23	0,54	0,44	-
16.07.2024	0,491	18,64	18,26	18,26	24	0	0	66,2	39,2	26,96	0,55	0,43	-
17.07.2024	0,451	18,06	17,7	17,7	24	0	0	66,2	40,7	25,5	0,54	0,43	-
18.07.2024	0,495	18,85	18,46	18,46	24	0	0	66,1	39,3	26,78	0,54	0,43	-
19.07.2024	0,497	20,13	19,73	19,73	24	0	0	65,5	40,3	25,24	0,55	0,43	-
20.07.2024	0,5	18,76	18,38	18,38	24	0	0	66,3	39,1	27,14	0,55	0,43	-
21.07.2024	0,551	20,11	19,71	19,71	24	0	0	66,8	38,8	27,92	0,54	0,43	-
22.07.2024	0,423	16,42	16,07	16,07	22	2	1	66,3	40	26,26	0,54	0,43	-
23.07.2024	0,49	19,16	18,75	18,75	24	0	0	66,3	40,2	26,09	0,54	0,43	-
Итого:	15,853	590,4	578,46	578,46	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,853												

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	2286,197	92425,78	90230,97	90230,97
23.07.2024	2302,05	93016,18	90809,43	90809,43

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2024 7:34:33