

#142237#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сергеева 3-9, Калининград

4402

7028

ВКТ-7

00272058

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,57	21,32	20,9	20,9	24	0	0	66,1	38,8	27,24	0,57	0,47	-
25.06.2025	0,543	20,19	19,79	19,79	24	0	0	66,5	39,1	27,46	0,57	0,47	-
26.06.2025	0,578	20,9	20,47	20,47	24	0	0	66,5	38,2	28,32	0,57	0,47	-
27.06.2025	0,578	21,17	20,74	20,74	24	0	0	66,6	38,8	27,83	0,57	0,47	-
28.06.2025	0,542	20,33	19,91	19,91	24	0	0	66,3	39	27,3	0,57	0,47	-
29.06.2025	0,587	21,05	20,61	20,61	24	0	0	66,7	38,2	28,47	0,57	0,47	-
30.06.2025	0,53	20,53	20,12	20,12	24	0	0	66,2	39,9	26,33	0,56	0,47	-
01.07.2025	0,528	20,36	19,94	19,94	24	0	0	66	39,5	26,52	0,56	0,47	-
02.07.2025	0,535	21,13	20,71	20,71	24	0	0	65,5	39,5	26	0,56	0,47	-
03.07.2025	0,501	20,32	19,9	19,9	24	0	0	65,6	40,4	25,23	0,56	0,47	-
04.07.2025	0,534	21,48	21,05	21,05	24	0	0	65,4	40,2	25,16	0,56	0,47	-
05.07.2025	0,557	21,54	21,1	21,1	24	0	0	65,8	39,4	26,36	0,56	0,47	-
06.07.2025	0,544	21,4	20,99	20,99	24	0	0	65,7	39,8	25,89	0,56	0,47	-
07.07.2025	0,467	18,96	18,58	18,58	24	0	0	65,5	40,4	25,16	0,56	0,47	-
08.07.2025	0,475	19,82	19,42	19,42	24	0	0	65,5	40,9	24,58	0,56	0,47	-
09.07.2025	0,503	20,22	19,8	19,8	24	0	0	65,6	40,3	25,26	0,56	0,47	-
10.07.2025	0,513	20,44	20,03	20,03	24	0	0	65,5	40	25,58	0,56	0,47	-
11.07.2025	0,45	18,76	18,38	18,38	24	0	0	65,4	40,9	24,47	0,56	0,47	-
12.07.2025	0,482	19,96	19,57	19,57	24	0	0	65,4	40,8	24,59	0,56	0,47	-
13.07.2025	0,497	20,44	20,02	20,02	24	0	0	65,7	41	24,74	0,56	0,47	-
14.07.2025	0,474	19,77	19,39	19,39	24	0	0	65,5	41	24,52	0,56	0,47	-
15.07.2025	0,478	19,63	19,23	19,23	24	0	0	65,6	40,7	24,88	0,56	0,47	-
16.07.2025	0,452	18,98	18,6	18,6	24	0	0	65,6	41,3	24,36	0,56	0,47	-
17.07.2025	0,437	19,37	18,98	18,98	24	0	0	65	42	23,1	0,56	0,47	-
18.07.2025	0,418	18,82	18,46	18,46	24	0	0	65,1	42,4	22,73	0,56	0,47	-
19.07.2025	0,461	20,06	19,68	19,68	24	0	0	65,5	42	23,46	0,56	0,47	-
20.07.2025	0,481	20,13	19,74	19,74	24	0	0	65,6	41,2	24,37	0,56	0,47	-
21.07.2025	0,481	19,83	19,46	19,46	24	0	0	65,6	40,9	24,72	0,56	0,47	-
22.07.2025	0,478	19,72	19,31	19,31	24	0	0	65,7	40,9	24,75	0,56	0,47	-
23.07.2025	0,5	20,33	19,94	19,94	24	0	0	65,8	40,8	25,07	0,56	0,47	-
Итого:	15,174	606,96	594,82	594,82	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,174												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	508,32	16997,32	16596,61	16596,61
23.07.2025	523,494	17604,28	17191,43	17191,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:51:36