

#28614#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,633	23,9	23,41	23,41	24	0	0	66,8	39,6	27,15	0,52	0,43	-
25.07.2023	0,554	21,93	21,51	21,51	24	0	0	66,5	40,8	25,66	0,52	0,43	-
26.07.2023	0,578	22,49	22,03	22,03	24	0	0	66,7	40,4	26,27	0,52	0,43	-
27.07.2023	0,587	22,93	22,47	22,47	24	0	0	66,6	40,5	26,13	0,52	0,43	-
28.07.2023	0,598	23,17	22,7	22,7	24	0	0	66,7	40,2	26,46	0,52	0,43	-
29.07.2023	0,584	22,69	22,26	22,26	24	0	0	66,6	40,4	26,28	0,52	0,43	-
30.07.2023	0,649	24,23	23,77	23,77	24	0	0	66,8	39,6	27,27	0,53	0,43	-
31.07.2023	0,561	22,19	21,74	21,74	24	0	0	66,4	40,6	25,84	0,54	0,43	-
01.08.2023	0,617	23,81	23,32	23,32	24	0	0	66,8	40,2	26,58	0,29	0,28	-
02.08.2023	0,139	4,99	4,97	4,97	24	0	0	58,2	30,2	28,01	0,15	0,15	-
03.08.2023	0,006	0,39	0,39	0,39	24	0	0	41,3	23,5	17,81	0,14	0,14	-
04.08.2023	0	0	0	0	24	0	0	30,1	20,7	9,41	0,13	0,13	-
05.08.2023	0	0	0	0	24	0	0	26,6	19,9	6,69	0,12	0,12	-
06.08.2023	0	0	0	0	24	0	0	24,6	20,1	4,54	0,28	0,27	-
07.08.2023	0,277	23,05	22,77	22,77	24	0	0	47,5	35,4	12,11	0,43	0,41	-
08.08.2023	0,573	23,86	23,42	23,42	24	0	0	65,4	41	24,39	0,43	0,41	-
09.08.2023	0,565	22,47	22,02	22,02	24	0	0	66,2	40,5	25,7	0,43	0,41	-
10.08.2023	0,565	22,67	22,21	22,21	24	0	0	66	40,5	25,54	0,43	0,41	-
11.08.2023	0,569	25,88	25,36	25,36	24	0	0	66,1	43,6	22,47	0,43	0,41	-
12.08.2023	0,538	23,2	22,74	22,74	24	0	0	65,5	42	23,5	0,44	0,41	-
13.08.2023	0,603	24,82	24,34	24,34	24	0	0	65,7	40,9	24,84	0,44	0,41	-
14.08.2023	0,53	22,03	21,58	21,58	24	0	0	66,2	41,5	24,7	0,46	0,42	-
15.08.2023	0,462	48,84	48,1	48,1	24	0	0	57	47,4	9,61	0,53	0,43	-
16.08.2023	0,544	39,59	38,84	38,84	24	0	0	65,3	51,3	14	0,53	0,43	-
17.08.2023	0,517	20,8	20,39	20,39	24	0	0	66,8	41,4	25,35	0,53	0,43	-
18.08.2023	0,621	24,11	23,63	23,63	24	0	0	66,8	40,6	26,19	0,53	0,43	-
19.08.2023	0,538	20,93	20,51	20,51	24	0	0	67,5	41,2	26,3	0,53	0,43	-
20.08.2023	0,553	20,91	20,48	20,48	24	0	0	68,5	41,4	27,05	0,53	0,43	-
21.08.2023	0,54	20,75	20,31	20,31	24	0	0	67,8	41,3	26,49	0,53	0,43	-
22.08.2023	0,534	20,47	20,06	20,06	24	0	0	67,5	40,9	26,61	0,53	0,43	-
23.08.2023	0,566	21,42	20,96	20,96	24	0	0	67,4	40,6	26,85	0,52	0,43	-
Итого:	14,601	638,52	626,29	626,29	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,601												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1748,041	73751,11	71998,27	71998,27
23.08.2023	1762,642	74389,63	72624,56	72624,56

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 15:46:51