

#92742#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,484	18,78	18,4	18,4	24	0	0	66,2	39,9	26,35	0,54	0,43	-
25.07.2024	0,471	18,26	17,91	17,91	24	0	0	66,2	40	26,26	0,54	0,43	-
26.07.2024	0,505	19,36	18,97	18,97	24	0	0	66,2	39,5	26,68	0,54	0,43	-
27.07.2024	0,475	18,46	18,11	18,11	24	0	0	66,1	39,6	26,41	0,54	0,43	-
28.07.2024	0,534	20,14	19,73	19,73	24	0	0	66,1	38,9	27,16	0,54	0,43	-
29.07.2024	0,496	19,36	18,95	18,95	24	0	0	66	39,8	26,2	0,54	0,43	-
30.07.2024	0,52	20,36	19,95	19,95	24	0	0	65,9	39,8	26,06	0,54	0,43	-
31.07.2024	0,49	19,16	18,78	18,78	24	0	0	66	39,9	26,16	0,52	0,42	-
01.08.2024	0,464	18,35	17,98	17,98	24	0	0	65,9	40	25,89	0,54	0,43	-
02.08.2024	0,536	20,49	20,07	20,07	24	0	0	66,5	39,8	26,66	0,54	0,43	-
03.08.2024	0,492	19,03	18,63	18,63	24	0	0	66,1	39,7	26,44	0,53	0,43	-
04.08.2024	0,527	19,72	19,31	19,31	24	0	0	66,3	39,2	27,17	0,54	0,43	-
05.08.2024	0,512	19,38	19	19	24	0	0	66,2	39,2	27,02	0,48	0,42	-
06.08.2024	0,474	19,69	19,29	19,29	24	0	0	65,2	40,6	24,59	0,43	0,42	-
07.08.2024	0,477	21,17	20,78	20,78	24	0	0	64,7	41,7	22,95	0,43	0,42	-
08.08.2024	0,488	20,8	20,39	20,39	24	0	0	65	41	24,09	0,43	0,42	-
09.08.2024	0,485	19,91	19,54	19,54	24	0	0	64,9	40	24,81	0,43	0,42	-
10.08.2024	0,447	18,93	18,55	18,55	24	0	0	64,7	40,6	24,12	0,43	0,42	-
11.08.2024	0,521	20,97	20,58	20,58	24	0	0	64,7	39,4	25,29	0,43	0,42	-
12.08.2024	0,542	21,11	20,69	20,69	24	0	0	65,1	38,8	26,23	0,43	0,42	-
13.08.2024	0,502	19,99	19,6	19,6	24	0	0	64,9	39,3	25,62	0,43	0,42	-
14.08.2024	0,49	19,6	19,23	19,23	24	0	0	64,9	39,4	25,52	0,43	0,42	-
15.08.2024	0,458	18,67	18,31	18,31	24	0	0	64,9	39,7	25,16	0,43	0,42	-
16.08.2024	0,473	18,87	18,51	18,51	24	0	0	65,2	39,6	25,56	0,43	0,42	-
17.08.2024	0,485	19,92	19,51	19,51	24	0	0	64,9	39,9	24,97	0,43	0,42	-
18.08.2024	0,491	19,25	18,86	18,86	24	0	0	65,2	39,2	26,02	0,43	0,42	-
19.08.2024	0,456	19,12	18,75	18,75	24	0	0	64,8	40,5	24,36	0,43	0,42	-
20.08.2024	0,442	18,37	17,98	17,98	24	0	0	64,9	40,3	24,65	0,43	0,42	-
Итого:	13,737	547,22	536,36	536,36	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,737												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	2302,05	93016,18	90809,43	90809,43
20.08.2024	2315,787	93563,4	91345,79	91345,79

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 16:23:24