

#145109#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сергеева 3-9, Калининград

4402

7028

ВКТ-7

00272058

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,426	18,5	18,14	18,14	24	0	0	65,4	41,8	23,61	0,56	0,46	-
25.07.2025	0,398	17,1	16,78	16,78	24	0	0	66	42,4	23,69	0,56	0,46	-
26.07.2025	0,416	18,8	18,44	18,44	24	0	0	65,2	42,5	22,72	0,56	0,46	-
27.07.2025	0,431	18,3	17,93	17,93	24	0	0	65,6	41,4	24,16	0,56	0,47	-
28.07.2025	0,432	24,37	23,87	23,87	24	0	0	66,3	48,1	18,21	0,57	0,46	-
29.07.2025	0,448	20,27	19,82	19,82	24	0	0	66,6	43,9	22,72	0,58	0,46	-
30.07.2025	0,474	19,36	18,98	18,98	24	0	0	65,9	40,7	25,14	0,58	0,46	-
31.07.2025	0,455	18,46	18,11	18,11	24	0	0	66	40,8	25,13	0,58	0,46	-
01.08.2025	0,524	20,15	19,71	19,71	24	0	0	66,2	39,7	26,52	0,58	0,46	-
02.08.2025	0,482	19,15	18,78	18,78	24	0	0	66	40,3	25,72	0,57	0,46	-
03.08.2025	0,51	20,41	20	20	24	0	0	65,8	40,2	25,59	0,58	0,46	-
04.08.2025	0,471	19,27	18,87	18,87	24	0	0	66	41,2	24,85	0,57	0,46	-
05.08.2025	0,473	18,89	18,51	18,51	24	0	0	66,2	40,6	25,59	0,58	0,46	-
06.08.2025	0,506	20,29	19,88	19,88	24	0	0	66	40,7	25,38	0,58	0,46	-
07.08.2025	0,495	19,87	19,48	19,48	24	0	0	65,7	40,2	25,51	0,58	0,46	-
08.08.2025	0,497	20,46	20,06	20,06	24	0	0	65,7	40,8	24,89	0,58	0,46	-
09.08.2025	0,461	19,37	18,98	18,98	24	0	0	65,9	41,6	24,27	0,58	0,46	-
10.08.2025	0,551	22,29	21,84	21,84	24	0	0	65,8	40,6	25,18	0,58	0,46	-
11.08.2025	0,515	21,08	20,68	20,68	24	0	0	65,9	40,9	24,95	0,58	0,45	-
12.08.2025	0,522	21,63	21,21	21,21	24	0	0	65,6	41	24,62	0,29	0,25	-
13.08.2025	0,124	19,14	18,87	18,87	24	0	0	53,6	47,8	5,81	0,3	0,28	-
14.08.2025	0,205	20,81	20,56	20,56	24	0	0	49,1	39,7	9,41	0,46	0,42	-
15.08.2025	0,406	17,84	17,5	17,5	24	0	0	65	41,8	23,21	0,46	0,42	-
16.08.2025	0,414	18,57	18,17	18,17	24	0	0	65,2	42,4	22,88	0,46	0,42	-
17.08.2025	0,457	19,25	18,88	18,88	24	0	0	65,4	41,2	24,22	0,46	0,42	-
18.08.2025	0,481	20,2	19,78	19,78	24	0	0	65,4	41,2	24,24	0,45	0,41	-
19.08.2025	0,443	18,8	18,43	18,43	24	0	0	65,4	41,4	24,02	0,44	0,41	-
20.08.2025	0,444	20,28	19,89	19,89	24	0	0	64,9	42,6	22,32	0,45	0,42	-
21.08.2025	0,461	19,8	19,42	19,42	24	0	0	65,2	41,6	23,64	0,45	0,42	-
22.08.2025	0,462	20,11	19,72	19,72	24	0	0	65,2	41,8	23,42	0,45	0,42	-
23.08.2025	0,522	21,2	20,79	20,79	24	0	0	65,6	40,4	25,17	0,45	0,42	-
Итого:	13,906	614,02	602,08	602,08	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,906												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	523,494	17604,28	17191,43	17191,43
23.08.2025	537,4	18218,3	17793,51	17793,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:58:23