

# #7248#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7028  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272058  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,536	22,78	22,29	22,29	24	0	0	70,5	46,5	24,06	0,45	0,4	-
25.08.2021	0,559	23,07	22,6	22,6	24	0	0	70,5	45,8	24,67	0,45	0,4	-
26.08.2021	0,548	22,96	22,45	22,45	24	0	0	70,3	46	24,37	0,45	0,4	-
27.08.2021	0,54	22,65	22,15	22,15	24	0	0	70,6	46,2	24,41	0,45	0,4	-
28.08.2021	0,548	22,33	21,84	21,84	24	0	0	70,8	45,7	25,08	0,45	0,4	-
29.08.2021	0,572	23,88	23,37	23,37	24	0	0	70,4	45,9	24,52	0,45	0,4	-
30.08.2021	0,542	22,81	22,32	22,32	24	0	0	70,6	46,2	24,38	0,46	0,4	-
31.08.2021	0,539	22,51	21,99	21,99	24	0	0	70,8	46,2	24,53	0,45	0,4	-
01.09.2021	0,543	22,46	21,97	21,97	24	0	0	70,7	46	24,7	0,45	0,4	-
02.09.2021	0,537	22,71	22,21	22,21	24	0	0	70,3	46,1	24,17	0,45	0,4	-
03.09.2021	0,52	21,93	21,43	21,43	24	0	0	70,5	46,2	24,32	0,45	0,4	-
04.09.2021	0,566	23,28	22,77	22,77	24	0	0	70,8	45,9	24,85	0,45	0,4	-
05.09.2021	0,574	23,27	22,78	22,78	24	0	0	70,5	45,4	25,08	0,45	0,4	-
06.09.2021	0,56	23,3	22,8	22,8	24	0	0	70,4	45,8	24,64	0,45	0,4	-
07.09.2021	0,533	24,59	24,06	24,06	24	0	0	69,2	47	22,25	0,46	0,4	-
08.09.2021	0,569	22,62	22,15	22,15	24	0	0	71	45,4	25,63	0,45	0,4	-
09.09.2021	0,596	23,98	23,45	23,45	24	0	0	70,3	44,8	25,49	0,45	0,4	-
10.09.2021	0,541	22,44	21,96	21,96	24	0	0	70,4	45,7	24,62	0,45	0,4	-
11.09.2021	0,519	21,84	21,39	21,39	24	0	0	70,4	46,1	24,26	0,45	0,39	-
12.09.2021	0,592	24,89	24,35	24,35	24	0	0	70,7	46,5	24,25	0,46	0,4	-
13.09.2021	0,533	23,8	23,27	23,27	24	0	0	70,8	47,9	22,87	0,45	0,39	-
14.09.2021	0,544	25,89	25,32	25,32	24	0	0	69,6	48,1	21,46	0,46	0,4	-
15.09.2021	0,527	23,41	22,9	22,9	24	0	0	70,6	47,5	23,1	0,46	0,4	-
16.09.2021	0,573	24,36	23,8	23,8	24	0	0	70,8	46,6	24,13	0,46	0,4	-
17.09.2021	0,532	23,66	23,14	23,14	24	0	0	70,8	47,7	23,03	0,46	0,4	-
18.09.2021	0,589	25,28	24,71	24,71	24	0	0	70,7	46,8	23,94	0,45	0,4	-
19.09.2021	0,622	25,93	25,31	25,31	24	0	0	70,5	45,9	24,57	0,45	0,4	-
20.09.2021	0,607	25,37	24,79	24,79	24	0	0	70,7	46,3	24,38	0,45	0,39	-
21.09.2021	0,598	25,25	24,7	24,7	24	0	0	70,6	46,3	24,25	0,45	0,4	-
22.09.2021	0,605	25,28	24,72	24,72	24	0	0	70,5	46,1	24,42	0,44	0,4	-
23.09.2021	0,605	26,24	25,68	25,68	24	0	0	70,1	46,5	23,6	0,44	0,4	-
Итого:	17,369	734,77	718,67	718,67	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,369												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	648,476	31814,88	31047,54	31047,54
23.09.2021	665,845	32549,65	31766,21	31766,21

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 20:07:01