

# #7233#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7028  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272058  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,457	18,51	18,1	18,1	24	0	0	69,6	44,3	25,26	0,43	0,39	-
25.08.2022	0,446	17,81	17,43	17,43	24	0	0	70	44,2	25,73	0,43	0,39	-
26.08.2022	0,459	18,46	18,04	18,04	24	0	0	69,6	44,2	25,49	0,42	0,39	-
27.08.2022	0,462	18,56	18,16	18,16	24	0	0	69,8	44,3	25,49	0,42	0,38	-
28.08.2022	0,455	18,13	17,74	17,74	24	0	0	70	44,3	25,67	0,42	0,39	-
29.08.2022	0,446	18,14	17,74	17,74	24	0	0	69,5	44,1	25,37	0,42	0,39	-
30.08.2022	0,459	17,95	17,53	17,53	24	0	0	69,8	43,6	26,15	0,43	0,39	-
31.08.2022	0,522	19,8	19,37	19,37	24	0	0	69,7	42,6	27,07	0,43	0,39	-
01.09.2022	0,536	19,69	19,25	19,25	24	0	0	69,9	42,2	27,66	0,42	0,39	-
02.09.2022	0,523	20,7	20,26	20,26	24	0	0	69,1	43,2	25,88	0,42	0,4	-
03.09.2022	0,55	20,6	20,16	20,16	24	0	0	69,6	42,4	27,3	0,42	0,4	-
04.09.2022	0,603	21,87	21,41	21,41	24	0	0	69,8	41,7	28,09	0,42	0,39	-
05.09.2022	0,569	20,56	20,12	20,12	24	0	0	70,1	41,8	28,25	0,43	0,39	-
06.09.2022	0,571	20,54	20,09	20,09	24	0	0	70	41,5	28,46	0,43	0,39	-
07.09.2022	0,579	21,13	20,67	20,67	24	0	0	70,1	42,2	27,92	0,42	0,39	-
08.09.2022	0,583	20,7	20,27	20,27	24	0	0	69,9	41,2	28,66	0,42	0,39	-
09.09.2022	0,632	22,14	21,68	21,68	24	0	0	70	40,9	29,11	0,42	0,39	-
10.09.2022	0,636	22,29	21,81	21,81	24	0	0	69,8	40,7	29,12	0,42	0,39	-
11.09.2022	0,68	23,26	22,77	22,77	24	0	0	70,1	40,2	29,91	0,42	0,39	-
12.09.2022	0,605	21,29	20,84	20,84	24	0	0	70	40,8	29,16	0,42	0,39	-
13.09.2022	0,604	21,28	20,82	20,82	24	0	0	70	41	28,98	0,42	0,39	-
14.09.2022	0,56	20,26	19,81	19,81	24	0	0	69,8	41,4	28,37	0,42	0,39	-
15.09.2022	0,597	20,65	20,21	20,21	24	0	0	70,1	40,5	29,57	0,42	0,39	-
16.09.2022	0,564	19,92	19,49	19,49	24	0	0	70	41,1	28,91	0,42	0,39	-
17.09.2022	0,62	21,43	20,97	20,97	24	0	0	69,9	40,3	29,61	0,42	0,39	-
18.09.2022	0,649	23,15	22,65	22,65	24	0	0	69,5	41	28,57	0,42	0,39	-
19.09.2022	0,629	21,81	21,32	21,32	24	0	0	69,8	40,3	29,55	0,42	0,39	-
20.09.2022	0,608	23,06	22,58	22,58	24	0	0	68,4	41,5	26,93	0,42	0,39	-
21.09.2022	0,615	20,75	20,29	20,29	24	0	0	70,2	39,9	30,34	0,42	0,39	-
22.09.2022	0,615	21,15	20,67	20,67	24	0	0	69,8	39,9	29,85	0,42	0,39	-
23.09.2022	0,592	20,29	19,83	19,83	24	0	0	70	40,2	29,76	0,42	0,39	-
Итого:	17,426	635,88	622,08	622,08	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,426												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1220,126	54361,5	53064,71	53064,71
23.09.2022	1237,552	54997,38	53686,79	53686,79

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2022 7:42:48