

#34720#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,574	22,88	22,42	22,42	24	0	0	66,8	41,2	25,58	0,52	0,43	-
25.08.2023	0,561	23,63	23,19	23,19	24	0	0	66,4	42,2	24,17	0,53	0,43	-
26.08.2023	0,555	22,9	22,44	22,44	24	0	0	66,8	42	24,75	0,53	0,43	-
27.08.2023	0,528	21,54	21,1	21,1	24	0	0	67	42	25	0,53	0,43	-
28.08.2023	0,568	22,59	22,11	22,11	24	0	0	67,2	41,6	25,62	0,53	0,43	-
29.08.2023	0,569	23	22,54	22,54	24	0	0	66,7	41,4	25,27	0,53	0,43	-
30.08.2023	0,581	23,93	23,44	23,44	24	0	0	65,9	41,2	24,73	0,53	0,43	-
31.08.2023	0,523	22,16	21,71	21,71	24	0	0	66	41,8	24,22	0,52	0,43	-
01.09.2023	0,529	21,63	21,19	21,19	24	0	0	66,7	41,8	24,91	0,53	0,43	-
02.09.2023	0,647	24,6	24,1	24,1	24	0	0	66,7	39,9	26,83	0,53	0,43	-
03.09.2023	0,636	24,96	24,45	24,45	24	0	0	66,8	40,8	26	0,53	0,43	-
04.09.2023	0,554	22,27	21,83	21,83	24	0	0	66,6	41,1	25,45	0,53	0,43	-
05.09.2023	0,593	23,38	22,9	22,9	24	0	0	66,7	40,8	25,92	0,53	0,43	-
06.09.2023	0,61	23,28	22,82	22,82	24	0	0	66,8	40	26,77	0,53	0,43	-
07.09.2023	0,59	23,09	22,63	22,63	24	0	0	66,8	40,6	26,21	0,53	0,43	-
08.09.2023	0,569	22,59	22,14	22,14	24	0	0	66,7	40,9	25,75	0,53	0,43	-
09.09.2023	0,561	22,54	22,07	22,07	24	0	0	66,7	41,3	25,41	0,53	0,43	-
10.09.2023	0,619	24,02	23,56	23,56	24	0	0	66,6	40,4	26,23	0,53	0,43	-
11.09.2023	0,541	21,96	21,52	21,52	24	0	0	66,5	41,4	25,12	0,53	0,43	-
12.09.2023	0,539	22,93	22,5	22,5	24	0	0	65,9	42	23,92	0,53	0,43	-
13.09.2023	0,53	21,54	21,12	21,12	24	0	0	66,6	41,5	25,11	0,53	0,43	-
14.09.2023	0,482	20,25	19,84	19,84	24	0	0	66,3	41,9	24,36	0,52	0,43	-
15.09.2023	0,573	22,45	21,98	21,98	24	0	0	66,5	40,4	26,1	0,52	0,43	-
16.09.2023	0,579	22,67	22,22	22,22	24	0	0	66,5	40,5	26	0,52	0,43	-
17.09.2023	0,646	33,04	32,37	32,37	24	0	0	67,7	47,7	19,95	0,52	0,43	-
18.09.2023	0,571	22,42	21,97	21,97	24	0	0	66,7	40,6	26,01	0,52	0,43	-
19.09.2023	0,574	22,45	22,01	22,01	24	0	0	66,6	40,4	26,14	0,52	0,43	-
20.09.2023	0,594	23,47	23	23	24	0	0	66,6	40,8	25,85	0,53	0,43	-
21.09.2023	0,61	23,2	22,75	22,75	24	0	0	66,8	40,1	26,76	0,53	0,43	-
22.09.2023	0,56	21,82	21,38	21,38	24	0	0	66,6	40,4	26,24	0,53	0,43	-
23.09.2023	0,561	21,68	21,25	21,25	24	0	0	66,5	40,2	26,37	0,52	0,43	-
Итого:	17,727	714,87	700,55	700,55	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,727												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1762,642	74389,63	72624,56	72624,56
23.09.2023	1780,369	75104,5	73325,11	73325,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:57:56