

#148546#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Сергеева 3-9, Калининград
4402
7028
ВКТ-7
00272058
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,586	23,51	23,04	23,04	24	0	0	65,5	40,1	25,36	0,45	0,42	-
25.08.2025	0,515	23,13	22,69	22,69	24	0	0	64,6	41,9	22,74	0,45	0,42	-
26.08.2025	0,496	21,19	20,75	20,75	24	0	0	65,1	41,1	23,99	0,45	0,42	-
27.08.2025	0,521	21,97	21,55	21,55	24	0	0	65,1	40,9	24,23	0,45	0,42	-
28.08.2025	0,523	22,94	22,51	22,51	24	0	0	64,7	41,4	23,28	0,45	0,42	-
29.08.2025	0,472	20,36	19,98	19,98	24	0	0	65,1	41,4	23,74	0,45	0,42	-
30.08.2025	0,463	20,76	20,36	20,36	24	0	0	64,8	42	22,77	0,45	0,42	-
31.08.2025	0,545	22,7	22,28	22,28	24	0	0	65,4	40,8	24,54	0,45	0,42	-
01.09.2025	0,508	21,94	21,51	21,51	24	0	0	65,1	41,5	23,66	0,45	0,42	-
02.09.2025	0,51	21,72	21,28	21,28	24	0	0	65	41	23,92	0,46	0,42	-
03.09.2025	0,508	21,39	20,97	20,97	24	0	0	65,2	41	24,26	0,5	0,47	-
04.09.2025	0,482	22,17	21,78	21,78	24	0	0	64,3	42,2	22,13	0,54	0,5	-
05.09.2025	0,477	25,97	25,48	25,48	24	0	0	63,1	44,4	18,77	0,54	0,5	-
06.09.2025	0,521	26,25	25,76	25,76	24	0	0	63,6	43,3	20,26	0,54	0,5	-
07.09.2025	0,481	25,77	25,32	25,32	24	0	0	63,2	44,2	18,99	0,39	0,37	-
08.09.2025	0,13	14,43	14,26	14,26	24	0	0	50	41,8	8,21	0,54	0,51	-
09.09.2025	0,513	34,56	33,99	33,99	24	0	0	58,7	43,5	15,16	0,54	0,51	-
10.09.2025	0,499	25,46	24,98	24,98	24	0	0	63,3	43,3	19,99	0,54	0,51	-
11.09.2025	0,471	25,42	24,98	24,98	24	0	0	63	44,1	18,91	0,54	0,51	-
12.09.2025	0,489	28,45	27,97	27,97	24	0	0	60	42,5	17,55	0,54	0,51	-
13.09.2025	0,461	23,39	22,97	22,97	24	0	0	63,4	43,3	20,09	0,54	0,51	-
14.09.2025	0,519	26,17	25,7	25,7	24	0	0	63,4	43,2	20,19	0,54	0,51	-
15.09.2025	0,49	24,14	23,7	23,7	24	0	0	63	42,4	20,6	0,54	0,51	-
16.09.2025	0,456	21,3	20,91	20,91	24	0	0	62,8	40,9	21,91	0,54	0,51	-
17.09.2025	0,436	20	19,66	19,66	24	0	0	62,1	39,9	22,24	0,54	0,51	-
18.09.2025	0,509	19,68	19,3	19,3	24	0	0	64,4	38	26,35	0,52	0,48	-
19.09.2025	0,486	17,58	17,22	17,22	24	0	0	65,8	37,5	28,26	0,47	0,42	-
20.09.2025	0,526	15,44	15,08	15,08	24	0	0	70	35	34,97	0,47	0,42	-
21.09.2025	0,513	15,1	14,74	14,74	24	0	0	70	35,2	34,85	0,47	0,42	-
22.09.2025	0,517	15,36	15,05	15,05	24	0	0	69,4	35,1	34,37	0,46	0,42	-
23.09.2025	0,526	15,25	14,9	14,9	24	0	0	70	34,6	35,4	0,46	0,42	-
Итого:	15,149	683,5	670,67	670,67	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,149												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	537,4	18218,3	17793,51	17793,51
23.09.2025	552,549	18901,8	18464,18	18464,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:44:00