

#7247#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2021 | 0,607 | 24,96 | 24,41 | 24,41 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 45,8 | 24,82 | 0,44 | 0,4 | - |
| 25.09.2021 | 0,635 | 26,15 | 25,57 | 25,57 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 45,6 | 24,87 | 0,44 | 0,4 | - |
| 26.09.2021 | 0,646 | 26,45 | 25,83 | 25,83 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 45,4 | 25,03 | 0,44 | 0,4 | - |
| 27.09.2021 | 0,576 | 24,66 | 24,11 | 24,11 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 46,4 | 24 | 0,44 | 0,4 | - |
| 28.09.2021 | 0,615 | 25,61 | 25,02 | 25,02 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 46,1 | 24,55 | 0,49 | 0,41 | - |
| 29.09.2021 | 0,58 | 28,79 | 28,19 | 28,19 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 46,8 | 20,57 | 0,55 | 0,42 | - |
| 30.09.2021 | 0,566 | 32,44 | 31,8 | 31,8 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 47,8 | 17,87 | 0,57 | 0,44 | - |
| Итого: | 4,225 | 189,06 | 184,93 | 184,93 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,225 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2021 | 665,845 | 32549,65 | 31766,21 | 31766,21 |
| 30.09.2021 | 670,07 | 32738,71 | 31951,14 | 31951,14 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 08.10.2021 12:50:04 |