

#7254#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,641	22,01	21,54	21,54	24	0	0	69,9	40,1	29,85	0,42	0,39	-
25.09.2022	0,676	22,28	21,81	21,81	24	0	0	70	39,1	30,96	0,42	0,39	-
26.09.2022	0,57	19,94	19,49	19,49	24	0	0	69,8	40,6	29,24	0,41	0,39	-
27.09.2022	0,609	20,73	20,26	20,26	24	0	0	69,9	39,7	30,16	0,41	0,39	-
28.09.2022	0,586	21,91	21,46	21,46	24	0	0	68,3	40,8	27,47	0,47	0,4	-
29.09.2022	0,593	23,69	23,22	23,22	24	0	0	67	41,5	25,51	0,55	0,42	-
30.09.2022	0,605	28,16	27,63	27,63	24	0	0	65,2	43,3	21,86	0,55	0,42	-
01.10.2022	0,606	27,96	27,43	27,43	24	0	0	65,1	43,1	22,04	0,54	0,42	-
02.10.2022	0,628	43,06	42,33	42,33	24	0	0	61,5	46,6	14,88	0,57	0,42	-
03.10.2022	0,576	26,71	26,22	26,22	24	0	0	65	42,9	22,01	0,48	0,37	-
04.10.2022	0,392	16,75	16,45	16,45	24	0	0	65,6	41,8	23,75	0,4	0,34	-
Итого:	6,482	273,2	267,84	267,84	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,482												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1237,552	54997,38	53686,79	53686,79
04.10.2022	1244,034	55270,58	53954,63	53954,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:47:07