

#98929#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2024	0,621	29,66	29,07	29,07	24	0	0	67	45,6	21,41	0,55	0,43	-
02.10.2024	0,692	23,54	23,08	23,08	24	0	0	66,4	36,5	29,94	0,53	0,42	-
03.10.2024	0,589	21,3	20,88	20,88	24	0	0	66,5	38,3	28,17	0,53	0,42	-
04.10.2024	0,66	22,72	22,28	22,28	24	0	0	66,5	36,8	29,72	0,53	0,42	-
05.10.2024	0,703	23,88	23,41	23,41	24	0	0	67	37	30,01	0,53	0,43	-
06.10.2024	0,795	26,3	25,76	25,76	24	0	0	67,1	36,2	30,85	0,54	0,43	-
07.10.2024	0,583	21,16	20,75	20,75	24	0	0	66	37,9	28,07	0,6	0,44	-
08.10.2024	0,677	22,89	22,45	22,45	24	0	0	66,7	36,6	30,14	0,63	0,46	-
09.10.2024	1,075	32,95	32,27	32,27	24	0	0	68,2	34,9	33,36	0,62	0,46	-
10.10.2024	1,37	43,11	42,17	42,17	24	0	0	69	36,6	32,41	0,62	0,47	-
11.10.2024	1,618	48,85	47,8	47,8	24	0	0	69,1	35,3	33,8	0,61	0,48	-
12.10.2024	1,828	57,98	56,74	56,74	24	0	0	69,7	37,5	32,22	0,6	0,48	-
13.10.2024	1,904	62,63	61,26	61,26	24	0	0	69,6	38,4	31,13	0,6	0,48	-
14.10.2024	1,682	50,37	49,25	49,25	24	0	0	70,6	36,4	34,17	0,6	0,48	-
15.10.2024	1,751	51,38	50,21	50,21	24	0	0	71,3	36,4	34,91	0,6	0,49	-
16.10.2024	2	64,35	62,9	62,9	24	0	0	71,2	39,4	31,78	0,6	0,49	-
17.10.2024	1,987	64,19	62,72	62,72	24	0	0	71,2	39,4	31,7	0,61	0,48	-
18.10.2024	1,821	57,38	56,09	56,09	24	0	0	70,8	38,4	32,44	0,61	0,48	-
19.10.2024	1,934	60,24	58,88	58,88	24	0	0	70,8	38	32,84	0,61	0,48	-
20.10.2024	1,957	61,62	60,22	60,22	24	0	0	70,9	38,4	32,5	0,61	0,49	-
21.10.2024	1,6	47,28	46,21	46,21	24	0	0	70,6	35,9	34,67	0,61	0,49	-
22.10.2024	1,389	40,18	39,29	39,29	24	0	0	70,3	34,9	35,39	0,61	0,49	-
23.10.2024	1,536	45,43	44,43	44,43	24	0	0	70,3	35,6	34,64	0,6	0,48	-
Итого:	30,772	979,39	958,12	958,12	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,772												

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2024	8,657	308,1	301,94	301,94
23.10.2024	39,429	1287,49	1260,06	1260,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 7:34:51