

# #112382#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7028  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272058  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,662	101,83	99,35	99,35	24	0	0	74,4	47,7	26,79	0,6	0,5	1,8
25.12.2024	2,512	82,48	80,47	80,47	24	0	0	74	42,8	31,19	0,6	0,5	2,1
26.12.2024	2,519	85,84	83,91	83,91	24	0	0	71,2	41,2	30,03	0,61	0,5	3,8
27.12.2024	2,251	74,21	72,52	72,52	24	0	0	71,1	40	31,08	0,6	0,5	5,3
28.12.2024	2,43	81,8	79,97	79,97	24	0	0	70,9	40,5	30,41	0,6	0,5	4,3
29.12.2024	2,533	87,82	85,83	85,83	24	0	0	71	41,5	29,54	0,6	0,5	3,9
30.12.2024	2,502	82,85	81	81	24	0	0	71	40,1	30,91	0,6	0,5	4,8
31.12.2024	2,6	83,26	81,36	81,36	24	0	0	71	39	31,98	0,6	0,5	5,5
01.01.2025	2,431	83,66	81,78	81,78	24	0	0	71	41,2	29,73	0,6	0,5	4,2
02.01.2025	2,531	86,96	84,91	84,91	24	0	0	72,7	42,9	29,83	0,6	0,5	4
03.01.2025	2,943	98,01	95,44	95,44	24	0	0	77,4	46,6	30,85	0,6	0,5	-0,5
04.01.2025	3,079	103,06	100,27	100,27	24	0	0	78,8	48,2	30,69	0,6	0,5	-0,9
05.01.2025	3,075	99,41	96,66	96,66	24	0	0	79,5	47,7	31,82	0,6	0,5	-1,8
06.01.2025	3,022	98,52	95,85	95,85	24	0	0	78,8	47,2	31,53	0,6	0,5	-1,4
07.01.2025	2,347	78,61	76,83	76,83	24	0	0	71,1	40,6	30,57	0,6	0,5	4,9
08.01.2025	2,661	92,24	90,07	90,07	24	0	0	72,8	43,2	29,55	0,6	0,5	2,3
09.01.2025	2,881	98,34	95,9	95,9	24	0	0	75	45	30,04	0,6	0,5	0,7
10.01.2025	2,624	86,39	84,28	84,28	24	0	0	74,3	43,2	31,15	0,6	0,5	-
11.01.2025	2,992	98,97	96,42	96,42	24	0	0	76,6	45,5	31,03	0,6	0,5	-
12.01.2025	3,041	98,05	95,5	95,5	24	0	0	77	45,1	31,86	0,6	0,5	-
13.01.2025	3,081	103,51	100,77	100,77	24	0	0	77,9	47,3	30,57	0,6	0,5	-
14.01.2025	2,97	100,89	98,26	98,26	24	0	0	76,6	46,4	30,25	0,6	0,5	-
15.01.2025	2,471	84,65	82,69	82,69	24	0	0	71,9	42	29,92	0,6	0,5	-
16.01.2025	2,584	90,96	88,86	88,86	24	0	0	71,7	42,6	29,1	0,6	0,5	-
17.01.2025	2,369	85,03	83,12	83,12	24	0	0	71	42,4	28,52	0,6	0,5	-
18.01.2025	2,421	82,62	80,73	80,73	24	0	0	71,6	41,6	30	0,6	0,51	-
19.01.2025	2,813	104,16	101,8	101,8	24	0	0	71,5	43,8	27,65	0,6	0,51	-
20.01.2025	2,903	104,05	101,46	101,46	24	0	0	75,1	46,5	28,62	0,6	0,5	-
21.01.2025	2,822	95	92,55	92,55	24	0	0	76,7	46,2	30,49	0,6	0,5	-
22.01.2025	2,886	95,49	92,98	92,98	24	0	0	77,2	46,2	31,01	0,6	0,5	-
23.01.2025	2,866	94,51	92,04	92,04	24	0	0	77	45,8	31,15	0,6	0,5	-
Итого:	83,822	2843,18	2773,58	2773,58	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,822												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	180,955	5952,15	5815,37	5815,37
23.01.2025	264,777	8795,33	8588,95	8588,95

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:08:25