

#7215#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Рокосовского 22-26, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7035
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207016
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,389	0	139,87	138,68	136,68	136,78	-0,1	24	0	0	71,4	53,9	17,47	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,29	0	146,5	145,4	143,35	143,46	-0,11	24	0	0	69,4	53,4	15,99	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,301	0	138,46	137,36	135,49	135,6	-0,11	24	0	0	69,1	52,1	16,98	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,372	0	128,81	127,66	126,01	126,12	-0,11	24	0	0	69,6	50,8	18,82	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,445	0	131,89	130,68	128,92	129	-0,08	24	0	0	71	52	18,97	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,472	0	128,48	127,23	125,52	125,6	-0,08	24	0	0	72	52,3	19,68	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,43	0	126,4	125,17	123,54	123,59	-0,05	24	0	0	71,2	51,6	19,65	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,567	0	132,25	130,91	129,02	129,14	-0,12	24	0	0	74	54,1	19,93	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,591	0	129,08	127,75	125,99	126,05	-0,06	24	0	0	73,6	53	20,56	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,764	0	129,48	128,02	126,18	126,28	-0,1	24	0	0	76,1	54,2	21,91	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,731	0,001	131,22	129,76	127,9	127,95	-0,05	24	0	0	75,7	54,4	21,34	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,549	0	127,27	125,96	124,19	124,29	-0,1	24	0	0	73,8	53,3	20,54	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,702	0	124,7	123,31	121,56	121,66	-0,1	24	0	0	75,5	53,2	22,24	0,6	0,4	0
09.03.2021	2,873	0	131,18	129,71	127,64	127,79	-0,15	24	0	0	78,4	55,9	22,53	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,827	0	132,77	131,35	129,25	129,46	-0,21	24	0	0	77,5	55,6	21,91	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,751	0	124,09	122,77	120,89	121,09	-0,2	24	0	0	76,5	53,7	22,81	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,524	0	132,06	130,96	129	129,24	-0,24	24	0	0	72,2	52,6	19,61	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,376	0	127,95	126,93	125,16	125,39	-0,23	24	0	0	69,6	50,5	19,03	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,341	0	124,08	123,07	121,43	121,63	-0,2	24	0	0	68,9	49,6	19,31	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,118	0,04	125,02	123,03	122,3	121,41	0,89	24	0	1	69,3	52,3	16,98	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,376	0,062	128,84	126,07	126,03	124,51	1,52	24	0	0	69,4	51,1	18,31	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,431	0,053	121,97	119,35	119,28	117,94	1,34	24	0	0	70,1	50,2	19,92	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,43	0,043	115,12	112,84	112,55	111,52	1,03	24	0	0	70,9	49,7	21,21	0,6	0,4	1
19.03.2021	2,523	0,032	118,99	116,84	116,11	115,33	0,78	24	0	0	73,7	52,3	21,41	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,546	0,036	109,59	107,32	106,79	105,94	0,85	22	2	1	75,8	52,3	23,48	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,742	0,031	127,24	124,99	124,13	123,38	0,75	24	0	0	74,2	52,4	21,77	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,821	0,019	139,93	137,82	136,38	135,84	0,54	24	0	0	75,8	55,4	20,48	0,6	0,4	-
Итого:	68,282	0	3473,24	3430,94	3391,29	3385,99	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,282															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 646

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	375,806	36791,89	36547,4	35938,44	35903,01
22.03.2021	444,088	40265,13	39978,34	39329,73	39289

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 8:51:01