

#7221#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Рокоссовского 22-26, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7035  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207016  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,497	0,197	162,4	157,11	158,47	154,53	3,94	24	0	0	74	59,5	14,47	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	2,53	0,184	154,29	149,14	150,53	146,74	3,79	24	0	0	74	58,5	15,54	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	2,582	0,191	154,26	149,03	150,33	146,53	3,8	24	0	0	76	60,2	15,85	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	2,682	0,193	157,22	151,9	153,12	149,32	3,8	24	0	0	76,9	60,6	16,21	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	2,559	0,199	159,14	153,87	155,02	151,19	3,83	24	0	0	76,7	61,5	15,2	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	2,392	0,189	161,08	155,96	157,3	153,46	3,84	24	0	0	72,8	58,8	13,98	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	2,493	0,183	159,59	154,47	155,75	151,98	3,77	24	0	0	73,5	58,8	14,78	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	2,47	0,183	161,98	156,8	158,17	154,35	3,82	24	0	0	72,3	57,8	14,43	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	2,462	0,175	152,63	147,63	149	145,33	3,67	24	0	0	73,2	57,8	15,32	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	2,522	0,177	153,06	148,08	149,19	145,64	3,55	24	0	0	75,3	59,6	15,67	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	2,536	0,176	154,68	149,73	150,73	147,21	3,52	24	0	0	76	60,4	15,58	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	2,563	0,178	154,47	149,55	150,44	146,98	3,46	24	0	0	77	61,1	15,81	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	2,494	0,169	149,42	144,6	145,66	142,23	3,43	24	0	0	75,4	59,5	15,9	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	2,578	0,187	155,38	150,34	151,24	147,68	3,56	24	0	0	77,9	62,1	15,76	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	2,544	0,196	150,68	145,53	146,65	142,89	3,76	24	0	0	78,1	62,2	15,96	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	2,621	0,186	150,63	145,46	146,68	143	3,68	24	0	0	77	60,4	16,57	0,6	0,4	-1
12.03.2023	2,552	0,186	152,58	147,41	148,78	145,01	3,77	24	0	0	75,2	59,4	15,84	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	2,549	0,18	155,11	149,94	151,36	147,6	3,76	24	0	0	73,7	58,1	15,61	0,6	0,4	0
14.03.2023	2,365	0,198	176,87	171,48	172,93	168,82	4,11	24	0	0	70,2	57,8	12,5	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	2,296	0,176	156,51	151,54	153,06	149,29	3,77	24	0	0	70,3	56,5	13,84	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	2,324	0,179	156,78	151,82	153,17	149,44	3,73	24	0	0	71,9	58	13,96	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	2,35	0,186	160,79	155,69	157,06	153,22	3,84	24	0	0	71,9	58,1	13,75	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	2,356	0,186	169,96	164,69	166,18	162,2	3,98	24	0	0	70,3	57,3	13,03	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	2,42	0,2	181,2	175,77	177,19	173,04	4,15	24	0	0	70,3	57,8	12,5	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	2,331	0,2	183,78	178,4	179,75	175,59	4,16	24	0	0	70,1	58,3	11,83	0,6	0,4	-
21.03.2023	2,347	0,193	174,03	168,82	170,2	166,21	3,99	24	0	0	70,2	57,6	12,63	0,6	0,4	-
22.03.2023	2,333	0,19	180,35	175,11	176,34	172,36	3,98	24	0	0	70,3	58,2	12,11	0,6	0,4	-
23.03.2023	2,412	0,201	195,44	190,02	191,13	186,97	4,16	24	0	0	70,2	58,7	11,53	0,6	0,4	-
Итого:	69,16	0	4534,31	4389,89	4425,43	4318,81	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,16															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	403,647	23881,5	23094,6	23323,26	22754,34
23.03.2023	472,807	28415,81	27484,49	27748,69	27073,15

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.03.2023 7:51:30