

# #296705#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Рокоссовского 22-26, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7035  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207016  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,373	0,08	160,83	157,88	157,09	155,4	1,69	24	0	0	72,5	58	14,55	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,467	0,094	189,19	185,94	184,77	182,87	1,9	24	0	0	72,5	59,7	12,8	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,512	0,086	193,34	190,22	188,81	187,09	1,72	24	0	0	72,6	59,7	12,82	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,527	0,093	207,32	204,08	202,47	200,6	1,87	24	0	0	72,6	60,6	11,98	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,449	0,091	206,97	203,83	202,08	200,32	1,76	24	0	0	72,8	61,1	11,64	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,408	0,09	207,09	204	202,25	200,53	1,72	24	0	0	72,5	61,1	11,43	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,36	0,087	194,18	191,17	189,61	187,9	1,71	24	0	0	72,8	60,9	11,96	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,378	0,081	185,69	182,73	181,31	179,7	1,61	24	0	0	72,6	60	12,63	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,505	0,082	191,11	188,04	186,62	184,96	1,66	24	0	0	72,6	59,6	12,95	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,434	0,084	190,86	187,83	186,4	184,73	1,67	24	0	0	72,5	60	12,56	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,465	0,086	189,33	186,3	184,91	183,2	1,71	24	0	0	72,5	59,7	12,83	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,528	0,091	198,81	195,66	194,15	192,4	1,75	24	0	0	72,6	60,1	12,53	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,477	0,082	186,68	183,65	182,34	180,64	1,7	24	0	0	72,6	59,6	13,08	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,29	0,077	164,44	161,61	160,61	159,04	1,57	24	0	0	72,4	58,6	13,75	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,357	0,074	159,62	156,7	155,89	154,29	1,6	24	0	0	72,2	57,6	14,6	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,458	0,087	188,99	185,88	184,57	182,83	1,74	24	0	0	72,4	59,6	12,82	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,584	0,091	196,02	192,79	191,44	189,63	1,81	24	0	0	72,6	59,6	12,99	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,522	0,088	192,2	189,01	187,72	185,93	1,79	24	0	0	72,4	59,4	12,92	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,541	0,097	192,42	189,12	187,95	186,04	1,91	24	0	0	72,4	59,4	12,98	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,449	0,081	172,97	169,88	168,9	167,18	1,72	24	0	0	72,6	58,6	13,96	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,436	0,081	172,63	169,56	168,55	166,86	1,69	24	0	0	72,8	58,9	13,91	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,473	0,086	181,65	178,5	177,38	175,59	1,79	24	0	0	72,7	59,3	13,4	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,529	0,092	188,91	185,67	184,45	182,62	1,83	24	0	0	72,7	59,5	13,19	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,549	0,092	197,05	193,82	192,44	190,62	1,82	24	0	0	72,6	59,8	12,73	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,466	0,092	197,13	193,94	192,49	190,66	1,83	24	0	0	72,8	60,5	12,3	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,434	0,093	201,66	198,47	197	195,14	1,86	24	0	0	72	60,1	11,85	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,234	0,093	194,87	191,83	190,31	188,53	1,78	24	0	1	72,3	61,1	11,22	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,157	0,085	165,12	162,21	161,54	159,79	1,75	24	0	0	69,4	56,6	12,81	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,43	0,098	190,31	187,04	185,83	183,9	1,93	24	0	0	72,8	60,2	12,52	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,459	0,102	202,37	199,07	197,63	195,68	1,95	24	0	0	72,5	60,6	11,89	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,477	0,104	215,47	212,06	210,39	208,4	1,99	24	0	0	72,6	61,3	11,26	0,6	0,4	-
Итого:	75,728	0	5875,23	5778,49	5737,9	5683,07	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,728															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	2290,978	179656,18	171486,95	175499,21	168534,12
18.04.2026	2366,706	185531,41	177265,44	181237,11	174217,19

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 7:29:06