

#7210#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Рокоссовского 22-26, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7035  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207016  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	2,295	0,197	186,76	181,54	182,65	178,63	4,02	24	0	0	70,3	58,8	11,45	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	2,261	0,188	177,66	172,6	173,75	169,88	3,87	24	0	0	70,2	58,3	11,9	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	2,293	0,176	169,95	165	166,17	162,45	3,72	24	0	0	70,3	57,6	12,71	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,364	0,175	156,81	151,96	153,12	149,52	3,6	24	0	0	72,8	58,5	14,27	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	2,555	0,187	159,18	154,14	155	151,42	3,58	24	0	0	77,1	61,9	15,24	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,389	0,178	163,8	158,84	159,9	156,25	3,65	24	0	0	73,2	59,4	13,77	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	2,378	0,186	180,27	175,1	176,28	172,37	3,91	24	0	0	70,4	58	12,38	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	2,426	0,197	192,46	187,03	188,18	184,09	4,09	24	0	0	70,3	58,5	11,8	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	2,289	0,193	182,04	176,88	177,95	174,02	3,93	24	0	0	70,7	59	11,74	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	2,434	0,186	176,29	171,12	172,27	168,42	3,85	24	0	0	71,3	58,3	13	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	2,508	0,184	163,45	158,36	159,5	155,78	3,72	24	0	0	73,8	59,3	14,51	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	2,427	0,181	158,21	153,19	154,39	150,7	3,69	24	0	0	73,8	59,3	14,52	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	2,372	0,182	158,35	153,35	154,59	150,89	3,7	24	0	0	73	58,8	14,13	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,283	0,177	158,35	153,42	154,72	151,03	3,69	24	0	0	71,5	58	13,57	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	2,473	0,204	191,19	185,66	186,95	182,73	4,22	24	0	0	70,4	58,3	12,12	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	2,436	0,214	202,63	196,97	198,18	193,81	4,37	24	0	0	70,1	58,9	11,18	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	2,393	0,214	199,07	193,43	194,67	190,31	4,36	24	0	0	70,2	59,1	11,15	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	2,43	0,211	198,19	192,56	193,83	189,53	4,3	24	0	0	70,1	58,7	11,42	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	2,449	0,22	207,31	201,52	202,71	198,23	4,48	24	0	0	70,3	59,4	10,95	0,6	0,4	10
12.04.2023	2,451	0,223	212,7	206,9	208	203,5	4,5	24	0	0	70,2	59,6	10,67	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	2,479	0,221	210,35	204,52	205,69	201,17	4,52	24	0	0	70,3	59,4	10,92	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	2,451	0,225	211,48	205,64	206,8	202,25	4,55	24	0	0	70,2	59,5	10,72	0,6	0,4	11
15.04.2023	2,41	0,218	204,82	199,13	200,31	195,89	4,42	24	0	0	70,3	59,4	10,9	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	2,353	0,193	181,3	175,98	177,27	173,2	4,07	24	0	0	70,2	58	12,15	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	2,363	0,197	186,13	180,77	181,99	177,9	4,09	24	0	0	70,4	58,5	11,87	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	2,44	0,212	194,35	188,78	190,07	185,77	4,3	24	0	0	70,2	58,5	11,69	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	2,359	0,199	188,43	183,04	184,23	180,11	4,12	24	0	0	70,3	58,6	11,68	0,6	0,4	-
20.04.2023	1,371	0,214	197,53	192,78	193,19	189,18	4,01	24	0	0	69,8	63,9	5,93	0,6	0,4	-
21.04.2023	0,748	0,225	205,15	200,85	200,66	196,75	3,91	24	0	0	69,6	67,1	2,57	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,73	0,223	203,72	199,47	199,31	195,4	3,91	24	0	0	69,5	67	2,51	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,744	0,225	203,75	199,49	199,35	195,44	3,91	24	0	0	69,4	66,9	2,56	0,6	0,4	-
Итого:	68,354	0	5781,68	5620,02	5651,68	5526,62	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,354															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	472,807	28415,81	27484,49	27748,69	27073,15
23.04.2023	541,161	34197,49	33104,51	33400,37	32599,77

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.04.2023 7:33:34