

#79926#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 22-26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7035
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,108	-0,011	129,27	128,8	126,43	127,08	-0,65	24	0	0	70,2	53,3	16,88	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	2,082	-0,026	134,4	134,29	131,44	132,43	-0,99	24	0	0	70,5	54,4	16,11	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	2,015	-0,046	140,23	140,67	137,09	138,61	-1,52	24	0	0	70,7	55,6	15,15	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	1,999	-0,083	148,5	149,69	145,2	147,51	-2,31	24	0	0	70,5	56	14,46	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	1,91	-0,098	151,59	153,1	148,29	150,87	-2,58	24	0	0	69,4	55,8	13,66	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	1,999	-0,104	154,14	155,82	150,81	153,63	-2,82	24	0	0	69,2	55,2	14,07	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	1,94	-0,14	161,93	164,33	158,34	161,83	-3,49	24	0	0	70,3	57,1	13,27	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	1,947	-0,145	163,86	166,39	160,26	163,85	-3,59	24	0	0	70,4	57,2	13,18	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	1,777	-0,145	163	165,54	159,42	162,96	-3,54	24	0	0	70	57,9	12,16	0,6	0,4	-
02.04.2024	1,805	-0,084	150,41	151,73	147,12	149,43	-2,31	24	0	0	69,8	56,8	12,98	0,6	0,4	-
03.04.2024	2,039	0,008	126,8	125,59	123,9	123,81	0,09	24	0	0	71,2	54,8	16,4	0,6	0,4	-
04.04.2024	1,924	-0,107	154,93	156,44	151,36	153,95	-2,59	24	0	0	71,9	58,4	13,5	0,6	0,4	-
05.04.2024	1,716	-0,279	190,07	195,14	185,83	191,91	-6,08	24	0	0	70,4	59,6	10,81	0,6	0,4	-
06.04.2024	1,732	-0,299	193,89	199,4	189,6	196,13	-6,53	24	0	0	70,4	59,6	10,81	0,6	0,4	-
07.04.2024	1,729	-0,312	197,58	203,38	193,21	200	-6,79	24	0	0	70,5	59,8	10,67	0,6	0,4	-
08.04.2024	1,655	-0,352	203,67	210,11	199,13	206,59	-7,46	24	0	1	70,5	60,4	10,16	0,6	0,4	-
09.04.2024	1,551	-0,376	206,27	213,2	201,69	209,56	-7,87	24	0	1	70,5	60,9	9,65	0,6	0,4	-
10.04.2024	0,553	-0,419	166,45	173,94	162,77	170,66	-7,89	24	0	1	70,2	64,3	5,9	0,6	0,4	-
11.04.2024	-0,234	-0,641	178,99	190,66	175,12	186,73	-11,61	24	0	1	69,5	67,2	2,3	0,6	0,4	-
12.04.2024	-0,29	-0,686	186,39	198,8	182,33	194,7	-12,37	24	0	1	69,5	67,4	2,15	0,6	0,4	-
13.04.2024	-0,233	-0,685	187,95	200,5	183,87	196,43	-12,56	24	0	1	69,2	66,7	2,47	0,6	0,4	-
14.04.2024	-0,141	-0,673	186,25	198,58	182,27	194,61	-12,34	24	0	1	69,3	66,4	2,92	0,6	0,4	-
15.04.2024	-0,207	-0,652	181,91	193,87	178,02	189,96	-11,94	24	0	1	69,2	66,7	2,49	0,6	0,4	-
16.04.2024	-0,161	-0,612	174,73	185,96	170,97	182,21	-11,24	24	0	1	69,2	66,5	2,62	0,6	0,4	-
17.04.2024	-0,089	-0,529	160,04	169,82	156,63	166,49	-9,86	24	0	1	68,9	66	2,83	0,6	0,4	-
18.04.2024	0,897	-0,21	133,87	137,48	130,99	135,11	-4,12	24	0	1	69,2	60,9	8,31	0,6	0,4	-
19.04.2024	1,816	-0,054	139,17	139,83	136,09	137,76	-1,67	24	0	0	70,3	56,4	13,88	0,6	0,4	-
20.04.2024	1,799	-0,037	134,25	134,56	131,27	132,58	-1,31	24	0	0	70,3	56,2	14,12	0,6	0,4	-
21.04.2024	1,83	-0,018	130,12	130,05	127,28	128,17	-0,89	24	0	0	70,3	55,6	14,66	0,6	0,4	-
22.04.2024	1,731	-0,014	127,52	127,3	124,68	125,39	-0,71	24	0	0	70,6	56,5	14,12	0,6	0,4	-
23.04.2024	1,789	-0,03	131,77	131,88	128,73	129,86	-1,13	24	0	0	71,7	57,5	14,25	0,6	0,4	-
Итого:	40,988	0	4989,95	5126,85	4880,14	5040,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,988															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	1051,027	86796,16	84175,13	84809,88	82749,84
23.04.2024	1092,015	91786,11	89301,98	89690,02	87790,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 16:09:27