

#7211#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Рокосовского 22-26, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7035  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207016  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,327	0,02	134,9	133,23	132,21	131,74	0,47	24	0	0	66,1	48,6	17,45	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,279	0,021	126,92	125,3	124,42	123,91	0,51	24	0	0	66,4	48,2	18,14	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,216	0,014	112,73	111,21	110,51	110,09	0,42	24	0	0	65,9	46	19,92	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,282	0,017	118,24	116,65	115,86	115,42	0,44	24	0	0	66,5	47	19,54	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,276	0,019	129	127,36	126,44	125,93	0,51	24	0	0	66,1	48,3	17,82	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,322	0,021	140,14	138,36	137,34	136,74	0,6	24	0	0	66,5	49,8	16,72	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,218	0,007	76,46	75,79	74,96	74,88	0,08	24	0	0	65,3	49,1	16,15	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,517	0	53,22	53,29	52,26	52,53	-0,27	24	0	0	63,7	53,6	10,08	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,417	0	53,45	53,57	52,49	52,8	-0,31	24	0	0	63,3	55,1	8,16	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,531	0	53,14	53,21	52,18	52,48	-0,3	24	0	0	63,6	53,2	10,4	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,38	0	46,16	46,32	45,33	45,68	-0,35	24	0	0	62	53,3	8,64	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,444	-0,001	50,72	50,89	49,76	50,16	-0,4	24	0	0	63,8	54,6	9,22	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,376	0	52,18	52,33	51,22	51,59	-0,37	24	0	0	63,5	55,9	7,61	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,393	0	53,38	53,51	52,41	52,75	-0,34	24	0	0	63,9	56,2	7,72	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,397	0	53,36	53,43	52,4	52,66	-0,26	24	0	0	63,6	55,8	7,74	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,417	0	54,86	54,9	53,9	54,1	-0,2	24	0	0	63,9	56	7,91	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,452	0	55,18	55,18	54,22	54,4	-0,18	24	0	0	63,7	55,3	8,43	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,375	0	56,16	56,17	55,17	55,31	-0,14	24	0	0	64	57	6,95	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,027	0	15,69	15,76	15,4	15,5	-0,1	24	0	1	63,2	61,2	1,98	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,375	0	52,18	52,22	51,27	51,48	-0,21	24	0	0	62,8	55,4	7,47	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,359	0	51,42	51,43	50,47	50,67	-0,2	24	0	0	63,7	56,5	7,23	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,408	0,001	48,5	48,31	47,54	47,62	-0,08	24	0	0	63,9	55,3	8,62	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,359	0	48,06	48,1	47,12	47,4	-0,28	24	0	0	63,4	55,6	7,86	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,353	0	49,32	49,44	48,36	48,69	-0,33	24	0	0	63,9	56,3	7,58	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,347	-0,001	46,64	46,79	45,81	46,09	-0,28	24	0	0	63,7	55,9	7,8	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,378	-0,001	44,13	44,24	43,36	43,63	-0,27	24	0	0	63,3	54,4	8,97	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,318	-0,001	44,95	45,12	44,19	44,47	-0,28	24	0	0	63,5	56	7,44	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,385	-0,002	44,7	44,83	43,93	44,22	-0,29	24	0	0	63,4	54,4	9	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,395	0	45,06	45,21	44,29	44,57	-0,28	24	0	0	63,3	54,2	9,16	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,417	0	45,3	45,39	44,48	44,76	-0,28	24	0	0	63,8	54,2	9,62	0,6	0,4	-
Итого:	23,74	0	1956,15	1947,54	1919,3	1922,27	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,74															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	516,208	44428,82	44091,4	43407,28	43353,16
23.05.2021	539,948	46384,97	46038,94	45326,58	45275,43

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.05.2021 7:51:47