

#83927#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 22-26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7035
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,737	-0,064	138,76	139,64	135,66	137,5	-1,84	24	0	0	70,6	57,2	13,41	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	1,751	-0,12	150,2	152,22	146,87	149,89	-3,02	24	0	0	70,3	57,4	12,87	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	1,718	-0,177	161,23	164,31	157,59	161,69	-4,1	24	0	0	70,8	58,7	12,14	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	1,629	-0,27	180,2	185,13	176,16	182,06	-5,9	24	0	0	70,6	59,7	10,88	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	1,578	-0,295	185,46	190,96	181,38	187,79	-6,41	24	0	0	70,2	59,8	10,43	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	1,504	-0,299	184,21	189,68	180,08	186,49	-6,41	24	0	0	70,4	60,3	10,1	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	1,509	-0,316	187,82	193,57	183,63	190,29	-6,66	24	0	0	70,8	60,8	10,03	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	1,511	-0,25	174,7	179,31	170,87	176,36	-5,49	24	0	0	70,1	59,6	10,41	0,6	0,4	-
02.05.2024	0,599	-0,309	177,1	182,7	173,2	179,2	-6	24	0	1	69,8	64,6	5,26	0,6	0,4	-
03.05.2024	-0,004	-0,402	190,29	197,71	186,23	193,71	-7,48	24	0	1	69,1	66,9	2,17	0,6	0,4	-
04.05.2024	-0,006	-0,426	192,49	200,14	188,22	195,94	-7,72	24	0	1	70,3	68	2,27	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,01	-0,434	193,57	201,38	189,27	197,16	-7,89	24	0	1	70,3	68	2,37	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,086	-0,344	178,33	184,68	174,48	180,89	-6,41	24	0	1	69,7	67,2	2,5	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,061	-0,305	171,13	176,82	167,44	173,23	-5,79	24	0	0	69	66,8	2,23	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,124	-0,299	171,2	176,88	167,53	173,29	-5,76	24	0	0	69,2	66,6	2,58	0,6	0,4	-
09.05.2024	0,129	-0,314	172,61	178,43	168,89	174,84	-5,95	24	0	0	69,4	66,7	2,69	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,084	-0,318	173,61	179,55	169,89	175,9	-6,01	24	0	0	69,3	66,9	2,43	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,095	-0,309	171,57	177,33	167,89	173,78	-5,89	24	0	0	69	66,5	2,47	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,199	-0,307	171,39	177,09	167,71	173,59	-5,88	24	0	0	69	65,9	3,07	0,6	0,4	-
13.05.2024	0,123	-0,317	173	178,88	169,27	175,28	-6,01	24	0	0	69,2	66,6	2,66	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,056	-0,335	176,03	182,23	172,22	178,51	-6,29	24	0	0	69,5	67,1	2,33	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,075	-0,314	173,17	179,09	169,48	175,46	-5,98	24	0	0	69	66,6	2,34	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,091	-0,309	171,02	176,76	167,31	173,16	-5,85	24	0	0	69,4	67	2,44	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,126	-0,304	170,22	175,85	166,52	172,26	-5,74	24	0	0	69,4	66,8	2,62	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,067	-0,311	171,03	176,79	167,31	173,13	-5,82	24	0	0	69,8	67,5	2,29	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,134	-0,295	169,48	175,03	165,84	171,5	-5,66	24	0	0	69,2	66,6	2,66	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,064	-0,302	169,48	175,08	165,82	171,47	-5,65	24	0	0	69,6	67,4	2,26	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,074	-0,3	169,28	174,88	165,62	171,29	-5,67	24	0	0	69,6	67,3	2,33	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,074	-0,31	169,97	175,62	166,22	171,98	-5,76	24	0	0	69,9	67,5	2,34	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,059	-0,303	169,91	175,59	166,24	172	-5,76	24	0	0	69,3	67,1	2,24	0,6	0,4	-
Итого:	15,257	0	5208,46	5373,33	5094,84	5269,64	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,257															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	1092,015	91786,11	89301,98	89690,02	87790,65
23.05.2024	1107,272	96994,57	94675,31	94784,86	93060,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 14:08:10