

#130756#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 22-26, Калининград
4402
7035
ВКТ-7
00207016
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.05.2025	0,611	0,105	148,33	146,15	145,01	143,18	1,83	24	0	0	70,6	67,2	3,44	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,569	0,101	147,53	145,41	144,26	142,46	1,8	24	0	0	69,9	66,7	3,19	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,493	0,098	128,95	126,94	126,16	124,42	1,74	22	2	1	69,2	66,2	3,08	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,563	0,114	146,98	144,75	143,69	141,78	1,91	24	0	0	70,7	67,5	3,13	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,489	0,096	133,08	131,05	130,29	128,54	1,75	24	0	0	67,8	64,8	2,98	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,51	0,099	129,6	127,59	126,76	125	1,76	24	0	0	70	66,8	3,19	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,499	0,103	131,55	129,55	128,58	126,85	1,73	24	0	0	70,9	67,8	3,06	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,522	0,104	131,35	129,35	128,41	126,64	1,77	24	0	0	71	67,8	3,21	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,539	0,097	131,37	129,39	128,4	126,71	1,69	24	0	0	71,1	67,7	3,4	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,526	0,097	131,26	129,3	128,32	126,63	1,69	24	0	0	70,9	67,6	3,3	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,519	0,098	130,94	128,98	127,99	126,3	1,69	24	0	0	70,8	67,6	3,24	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,557	0,103	135,87	133,82	132,83	131,05	1,78	24	0	0	71,1	67,7	3,39	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,512	0,102	132,43	130,43	129,46	127,72	1,74	24	0	0	70,9	67,8	3,13	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,521	0,088	116,53	114,69	113,98	112,41	1,57	24	0	0	69,9	66,2	3,77	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,487	0,088	115,58	113,71	113,05	111,45	1,6	24	0	0	69,5	66	3,46	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,5	0,093	119,31	117,39	116,69	115,03	1,66	24	0	0	70	66,5	3,43	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,561	0,091	117,9	115,97	115,26	113,64	1,62	24	0	0	70,3	66,3	4,04	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,559	0,087	113,58	111,72	111,09	109,52	1,57	24	0	0	69,8	65,6	4,21	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,463	0,093	102,45	100,61	100,23	98,63	1,6	24	0	1	69,7	66	3,68	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,341	0,048	78,42	77,41	76,75	75,93	0,82	24	0	1	68,8	65	3,78	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,471	0,08	110,66	108,95	108,22	106,78	1,44	24	0	0	69,9	66,3	3,57	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,538	0,11	112,54	110,25	110,07	108,07	2	24	0	0	69,8	66	3,87	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,521	0,109	114,07	111,85	111,6	109,62	1,98	24	0	0	69,6	66	3,63	0,6	0,4	-
Итого:	11,871	0	2860,28	2815,26	2797,1	2758,36	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,871															

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч550

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.04.2025	1672,617	136540,46	131701,96	133436,18	129478,84
23.05.2025	1684,488	139400,74	134517,22	136233,28	132237,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 14:09:54