

#7208#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Рокоссовского 22-26, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7035  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207016  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,638	0,214	193,07	189,1	188,84	185,17	3,67	24	0	0	69,9	67,7	2,22	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,663	0,216	196,85	192,77	192,55	188,79	3,76	24	0	0	69,7	67,4	2,29	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,702	0,216	199,81	195,68	195,43	191,62	3,81	24	0	0	69,9	67,5	2,44	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,691	0,219	200,55	196,4	196,17	192,32	3,85	24	0	0	69,8	67,5	2,34	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,66	0,225	200,48	196,33	196,09	192,24	3,85	24	0	0	70	67,8	2,18	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,617	0,224	201,84	197,71	197,46	193,61	3,85	24	0	0	69,8	67,8	1,97	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,702	0,22	201,43	197,27	197,03	193,19	3,84	24	0	0	69,9	67,5	2,41	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,695	0,223	201,94	197,74	197,52	193,66	3,86	24	0	0	69,8	67,5	2,35	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,691	0,22	204,85	200,65	200,35	196,5	3,85	24	0	0	70	67,6	2,31	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,718	0,217	202,87	198,74	198,47	194,67	3,8	24	0	0	69,8	67,3	2,47	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,634	0,221	204,49	200,38	200,03	196,24	3,79	24	0	0	69,9	67,8	2,03	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,691	0,217	204,28	200,17	199,81	196,03	3,78	24	0	0	69,8	67,5	2,33	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,654	0,219	203,63	199,54	199,19	195,38	3,81	24	0	0	69,9	67,8	2,12	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,658	0,194	199,72	196	195,34	191,95	3,39	24	0	0	69,8	67,4	2,34	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,681	0,22	201,65	197,6	197,26	193,5	3,76	24	0	0	70	67,7	2,31	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,713	0,243	202,81	198,25	198,38	194,13	4,25	24	0	0	69,9	67,6	2,33	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,668	0,238	204	199,6	199,55	195,46	4,09	24	0	0	69,8	67,7	2,13	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,694	0,227	201,88	197,61	197,5	193,53	3,97	24	0	0	69,8	67,4	2,32	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,677	0,216	201,23	197,12	196,82	193,04	3,78	24	0	0	69,8	67,5	2,29	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,647	0,214	201,38	197,34	196,99	193,26	3,73	24	0	0	69,8	67,7	2,15	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,625	0,213	202,37	198,39	197,95	194,26	3,69	24	0	0	69,8	67,8	2,03	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,643	0,213	205,95	201,91	201,43	197,73	3,7	24	0	0	69,9	67,8	2,08	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,646	0,217	206,01	201,91	201,49	197,72	3,77	24	0	0	69,9	67,8	2,1	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,637	0,21	190,92	186,97	186,76	183,12	3,64	24	0	0	69,8	67,6	2,26	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,609	0,212	184,9	180,92	180,86	177,16	3,7	24	0	0	69,8	67,6	2,16	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,648	0,214	196,91	192,89	192,63	188,92	3,71	24	0	0	69,8	67,6	2,22	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,628	0,213	194,01	190,06	189,76	186,1	3,66	24	0	0	69,9	67,7	2,15	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,651	0,21	195,02	191,1	190,74	187,12	3,62	24	0	0	69,9	67,6	2,27	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,631	0,211	196,37	192,42	192,06	188,43	3,63	24	0	0	69,7	67,6	2,15	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,557	0,211	199,03	195,1	194,68	191,02	3,66	24	0	0	69,7	68	1,73	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,603	0,208	196,19	192,29	191,87	188,27	3,6	24	0	0	69,9	67,9	2,02	0,6	0,4	-
Итого:	20,372	0	6196,44	6069,96	6061,01	5944,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,372															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	562,438	39622,74	38412,42	38707,92	37800,39
23.06.2023	582,81	45819,18	44482,38	44768,93	43744,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

**ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ**  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.06.2023 13:54:34