

#86040#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 23.06.2024


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 22-26, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00207016	Показания прибора, Гкал 23.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1107,899	1107,272	0.627

1.418 П

Подпись исполнителя



#85204#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 23.06.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7035
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207016
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	0,081	-0,302	169,66	175,34	165,99	171,73	-5,74	24	0	0	69,6	67,2	2,39	0,6	0,4
25.05.2024	-	0,02	-0,314	171,45	177,29	167,73	173,63	-5,9	24	0	0	69,6	67,6	2,05	0,6	0,4
26.05.2024	-	0,062	-0,308	171,08	176,85	167,39	173,19	-5,8	24	0	0	69,7	67,4	2,26	0,6	0,4
27.05.2024	-	0,02	-0,313	170,85	176,64	167,15	172,98	-5,83	24	0	0	69,4	67,4	2,02	0,6	0,4
28.05.2024	-	0,001	-0,314	171,44	177,28	167,74	173,6	-5,86	24	0	0	69,7	67,7	1,92	0,6	0,4
29.05.2024	-	-0,009	-0,309	143,77	149,62	140,69	146,55	-5,86	24	0	1	69,6	67,4	2,18	0,6	0,4
30.05.2024	-	0,041	-0,294	114,38	120,02	111,93	117,63	-5,7	24	0	1	69,1	66	3,09	0,6	0,4
31.05.2024	-	-0,007	-0,303	115,34	121,06	112,87	118,64	-5,77	24	0	1	69,2	66,5	2,65	0,6	0,4
01.06.2024	-	0,011	-0,297	114,24	119,86	111,77	117,44	-5,67	24	0	1	69,2	66,4	2,83	0,6	0,4
02.06.2024	-	0,076	-0,279	112,36	117,77	109,97	115,44	-5,47	24	0	1	69,1	65,8	3,32	0,6	0,4
03.06.2024	-	0,058	-0,284	112,61	118,04	110,2	115,69	-5,49	24	0	1	69,1	65,9	3,2	0,6	0,4
04.06.2024	-	-0,008	-0,301	115,31	121,05	112,85	118,61	-5,76	24	0	1	69	66,4	2,62	0,6	0,4
05.06.2024	-	-0,014	-0,312	117,2	123,09	114,7	120,62	-5,92	24	0	1	69,2	66,6	2,66	0,6	0,4
06.06.2024	-	-0,015	-0,299	115,41	121,1	112,96	118,66	-5,7	24	0	1	69,2	66,7	2,56	0,6	0,4
07.06.2024	-	-0,017	-0,296	114,93	120,56	112,47	118,12	-5,65	24	0	1	69	66,4	2,59	0,6	0,4
08.06.2024	-	-0,02	-0,304	116,22	122,01	113,75	119,57	-5,82	24	0	1	69	66,5	2,53	0,6	0,4
09.06.2024	-	0,049	-0,302	116,15	121,92	113,69	119,5	-5,81	24	0	1	69,1	65,9	3,15	0,6	0,4
10.06.2024	-	-0,016	-0,306	115,38	121,11	112,91	118,7	-5,79	24	0	1	69,2	66,6	2,59	0,6	0,4
11.06.2024	-	0,006	-0,303	115,6	121,34	113,13	118,92	-5,79	24	0	1	69,1	66,3	2,77	0,6	0,4
12.06.2024	-	0,032	-0,299	115,44	121,13	112,98	118,72	-5,74	24	0	1	69	66	2,99	0,6	0,4
13.06.2024	-	0,037	-0,302	116,37	122,14	113,91	119,72	-5,81	24	0	1	69,1	66	3,04	0,6	0,4
14.06.2024	-	0,026	-0,311	117,24	123,12	114,74	120,68	-5,94	24	0	1	69,2	66,2	2,98	0,6	0,4
15.06.2024	-	0,023	-0,311	117,83	123,76	115,31	121,28	-5,97	24	0	1	69,1	66,2	2,97	0,6	0,4
16.06.2024	-	0,029	-0,316	118,79	124,82	116,26	122,37	-6,11	24	0	1	69,1	66	3,04	0,6	0,4
17.06.2024	-	0,01	-0,311	116,75	122,61	114,24	120,17	-5,93	24	0	1	69,3	66,4	2,89	0,6	0,4
18.06.2024	-	-0,011	-0,309	116,19	122,01	113,71	119,56	-5,85	24	0	1	69	66,4	2,67	0,6	0,4
19.06.2024	-	-0,017	-0,311	117,34	123,24	114,85	120,79	-5,94	24	0	1	69	66,4	2,62	0,6	0,4
20.06.2024	-	0,047	-0,305	117,64	123,56	115,17	121,09	-5,92	24	0	1	69	65,8	3,16	0,6	0,4
21.06.2024	-	0,079	-0,303	116,71	122,5	114,22	120,09	-5,87	24	0	1	69,1	65,7	3,42	0,6	0,4
22.06.2024	-	-0,001	-0,315	117,53	123,47	115	121	-6	24	0	1	69	66,2	2,79	0,6	0,4
23.06.2024	-	0,054	-0,31	117,75	123,67	115,26	121,25	-5,99	24	0	1	68,9	65,7	3,24	0,6	0,4
Итого:	-	0,627	-9,443	3898,96	4077,98	3815,54	3995,94	-180,4	744	0	-	69,19	66,44	2,75	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2024	1107,272	96994,57	94675,31	94784,86	93060,29
23.06.2024	1107,899	100893,53	98753,29	98600,4	97056,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения