

#133786#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Рокоссовского 22-26, Калининград

4402

7035

ВКТ-7

00207016

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,541	0,104	115,24	113,11	112,69	110,85	1,84	24	0	0	70,2	66,3	3,85	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,556	0,099	115,06	112,98	112,57	110,75	1,82	24	0	0	69,7	65,7	3,99	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,477	0,102	113,13	111,13	110,7	108,9	1,8	24	0	0	69,8	66,4	3,35	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,513	0,111	126,02	123,81	123,23	121,3	1,93	24	0	0	70,3	67	3,23	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,525	0,117	132,02	129,69	129,06	127,01	2,05	24	0	0	70,9	67,8	3,11	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,527	0,123	141,71	139,27	138,53	136,4	2,13	24	0	0	70,6	67,7	2,88	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,477	0,113	133,4	131,14	130,56	128,54	2,02	24	0	0	68,9	66,2	2,75	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,523	0,112	134,96	132,69	131,98	130,03	1,95	24	0	0	69,8	66,7	3,09	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,504	0,112	136,39	134,21	133,38	131,44	1,94	24	0	0	70,3	67,4	2,9	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,469	0,108	135,44	133,3	132,45	130,57	1,88	24	0	0	70	67,4	2,7	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,476	0,106	136,01	133,91	133	131,17	1,83	24	0	0	69,9	67,1	2,75	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,437	0,12	141	138,71	137,88	135,8	2,08	24	0	0	70,1	67,9	2,25	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,506	0,117	139,37	137,07	136,27	134,24	2,03	24	0	0	70,4	67,6	2,81	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,51	0,112	141,25	139,04	138,1	136,15	1,95	24	0	0	70,3	67,5	2,83	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,469	0,104	140,81	138,73	137,7	135,89	1,81	24	0	0	70,1	67,5	2,62	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,512	0,109	140,72	138,61	137,63	135,75	1,88	24	0	0	70,2	67,3	2,89	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,49	0,108	138,52	136,4	135,49	133,59	1,9	24	0	0	69,7	67	2,78	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,52	0,106	138,84	136,71	135,81	133,98	1,83	24	0	0	69,7	66,7	3,01	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,545	0,102	137,57	135,4	134,6	132,73	1,87	24	0	0	69,4	66,2	3,22	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,52	0,11	137,6	135,45	134,59	132,69	1,9	24	0	0	69,9	66,9	3,03	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,466	0,11	136,99	134,89	133,96	132,07	1,89	24	0	0	70,2	67,6	2,62	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,472	0,11	138,18	136,02	135,15	133,26	1,89	24	0	0	69,8	67,1	2,64	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,522	0,105	138,21	136,06	135,2	133,33	1,87	24	0	0	69,6	66,5	3,04	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,464	0,105	137,59	135,55	134,61	132,79	1,82	24	0	0	69,5	66,9	2,62	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,462	0,102	138,56	136,53	135,5	133,71	1,79	24	0	0	69,8	67,2	2,61	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,489	0,102	138,56	136,5	135,53	133,75	1,78	24	0	0	69,5	66,6	2,82	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,423	0,1	129,02	127,03	126,4	124,6	1,8	24	0	0	67,2	64,7	2,53	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,447	0,107	137,42	135,38	134,37	132,55	1,82	24	0	0	70,2	67,7	2,51	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,447	0,107	137,6	135,56	134,54	132,72	1,82	24	0	0	70,4	67,9	2,51	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,508	0,102	137,01	134,94	133,97	132,17	1,8	24	0	0	70,2	67,2	3	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,435	0,104	136,49	134,5	133,5	131,72	1,78	24	0	0	70	67,5	2,44	0,6	0,4	-
Итого:	15,232	0	4180,69	4114,32	4088,95	4030,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,232															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1684,488	139400,74	134517,22	136233,28	132237,2
23.06.2025	1699,72	143581,43	138631,54	140322,23	136267,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 11:57:29