

#7214#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Рокосовского 22-26, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7035
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207016
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,271	0,001	59,98	59,92	58,78	58,91	-0,13	24	0	0	65,1	60,4	4,72	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,288	0	59,79	59,73	58,59	58,74	-0,15	24	0	0	65	60	5,04	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,342	0,001	59,79	59,69	58,59	58,7	-0,11	24	0	0	65	59,2	5,88	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,335	0	60,22	60,12	59,02	59,12	-0,1	24	0	0	65,5	59,8	5,71	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,33	0	60,07	59,96	58,87	59	-0,13	24	0	0	64,9	59,2	5,68	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,305	0	54,36	54,27	53,31	53,39	-0,08	24	0	0	64,6	58,8	5,73	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,269	0	43,31	43,28	42,6	42,67	-0,07	24	0	0	61	54,6	6,36	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,268	0	52,22	52,17	51,24	51,29	-0,05	24	0	0	65,4	60,1	5,23	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,268	0,001	50,93	50,87	49,97	50,05	-0,08	24	0	0	65,2	59,8	5,4	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,321	0,001	50,78	50,69	49,82	49,89	-0,07	24	0	0	65,1	58,6	6,45	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,359	0	50,67	50,55	49,71	49,76	-0,05	24	0	0	65	57,8	7,17	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,317	0,001	50,44	50,33	49,48	49,53	-0,05	24	0	0	64,9	58,5	6,41	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,258	0,001	50,27	50,19	49,31	49,4	-0,09	24	0	0	64,5	59,2	5,3	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,269	0,001	50,63	50,56	49,67	49,73	-0,06	24	0	0	64,4	59	5,43	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,245	0,002	50,32	50,25	49,36	49,44	-0,08	24	0	0	64,3	59,2	5,03	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,283	0,001	50,32	50,22	49,36	49,43	-0,07	24	0	0	64	58,3	5,73	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,354	0	50,7	50,56	49,74	49,79	-0,05	24	0	0	64,3	57,2	7,13	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,296	0,001	49,89	49,78	48,93	49	-0,07	24	0	0	63,9	57,7	6,12	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,324	0	49,59	49,48	48,63	48,7	-0,07	24	0	0	64,5	57,8	6,7	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,252	0,001	49,66	49,55	48,7	48,76	-0,06	24	0	0	64,2	59	5,2	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,251	0,005	50,31	50,2	49,35	49,39	-0,04	24	0	0	64,4	59,3	5,1	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,242	0,003	50,81	50,71	49,85	49,88	-0,03	24	0	0	64,1	59,3	4,81	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,264	0,003	51,28	51,15	50,32	50,3	0,02	24	0	0	64,2	59	5,2	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,282	0,002	47,77	47,62	46,92	46,9	0,02	24	0	0	62,8	56,8	5,98	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,262	0,002	49,87	49,74	48,91	48,97	-0,06	24	0	0	64	58,6	5,38	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,335	0,002	49,18	48,98	48,22	48,24	-0,02	24	0	0	63,8	56,8	6,95	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,246	0,003	50,18	50,03	49,22	49,23	-0,01	24	0	0	64,2	59,2	4,96	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,277	0,001	51,31	51,14	50,35	50,34	0,01	24	0	0	64	58,6	5,46	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,282	0,005	51,93	51,76	50,97	50,91	0,06	24	0	0	64,2	58,8	5,38	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,256	0,002	51,32	51,16	50,36	50,35	0,01	24	0	0	64	59	5,03	0,6	0,4	-
Итого:	8,651	0	1557,9	1554,66	1528,15	1529,81	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,651															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	549,96	48051,44	47705,84	46960,92	46915,5
23.07.2021	558,611	49609,34	49260,5	48489,07	48445,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 7:45:40