

#142236#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 22-26, Калининград
4402
7035
ВКТ-7
00207016
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,436	0,099	136,19	134,2	133,21	131,45	1,76	24	0	0	69,9	67,4	2,47	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,519	0,103	136,87	134,82	133,84	132,06	1,78	24	0	0	70,2	67,1	3,06	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,476	0,106	138,37	136,33	135,28	133,5	1,78	24	0	0	70,4	67,7	2,72	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,475	0,103	137,58	135,56	134,55	132,78	1,77	24	0	0	70	67,3	2,74	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,48	0,106	137,73	135,68	134,68	132,88	1,8	24	0	0	70,1	67,3	2,77	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,521	0,105	137,47	135,4	134,43	132,62	1,81	24	0	0	70,1	67	3,09	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,516	0,109	139,09	136,99	136,01	134,15	1,86	24	0	0	70,3	67,4	2,97	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,48	0,103	137,61	135,5	134,7	132,82	1,88	24	0	0	68,8	66	2,75	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,484	0,107	137,32	135,22	134,39	132,51	1,88	24	0	0	69,2	66,4	2,77	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,465	0,103	134,33	132,27	131,45	129,62	1,83	24	0	0	68,9	66,2	2,71	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,464	0,104	134,89	132,83	132,01	130,15	1,86	24	0	0	68,9	66,2	2,68	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,481	0,109	135,85	133,77	132,96	131,07	1,89	24	0	0	69,1	66,3	2,79	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,523	0,104	137,21	135,1	134,25	132,43	1,82	24	0	0	69,3	66,2	3,09	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,496	0,101	136,54	134,48	133,58	131,76	1,82	24	0	0	69,4	66,5	2,88	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,35	0,052	70,42	69,41	68,98	68,13	0,85	24	0	1	68	63,6	4,38	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,427	0,098	81,33	79,33	79,65	77,83	1,82	24	0	0	68,2	64,1	4,09	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,435	0,089	81,31	79,45	79,63	77,98	1,65	24	0	0	68,2	63,8	4,33	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,43	0,077	82,08	80,4	80,4	78,92	1,48	24	0	0	68,3	64	4,29	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,439	0,074	82,38	80,8	80,7	79,31	1,39	24	0	0	68,2	63,7	4,5	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,462	0,07	82,14	80,6	80,45	79,13	1,32	24	0	0	68,2	63,4	4,81	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,413	0,069	82	80,51	80,31	78,99	1,32	24	0	0	68,4	64,2	4,22	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,404	0,07	82,69	81,24	80,98	79,7	1,28	24	0	0	68,6	64,5	4,08	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,442	0,071	83,85	82,37	82,14	80,85	1,29	24	0	0	68,2	63,7	4,5	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,45	0,071	82,85	81,39	81,18	79,88	1,3	24	0	0	67,7	63,1	4,62	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,452	0,067	80,79	79,36	79,1	77,91	1,19	24	0	0	68	63,2	4,86	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,436	0,069	80,88	79,46	79,2	77,97	1,23	24	0	0	68,2	63,5	4,63	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,43	0,065	80,42	79,01	78,74	77,55	1,19	24	0	0	68,1	63,6	4,59	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,396	0,067	80,18	78,82	78,5	77,33	1,17	24	0	0	68,3	64	4,22	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,391	0,068	80,07	78,71	78,4	77,21	1,19	24	0	0	68,4	64,3	4,09	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,385	0,064	81,47	80,12	79,78	78,61	1,17	24	0	0	68,3	64,3	3,98	0,6	0,4	-
Итого:	13,558	0	3211,91	3159,13	3143,48	3097,1	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,558															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1699,72	143581,43	138631,54	140322,23	136267,65
23.07.2025	1713,278	146793,34	141790,67	143465,71	139364,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 13:10:34