

#145108#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 22-26, Калининград
4402
7035
ВКТ-7
00207016
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,451	0,067	81,92	80,53	80,19	79,01	1,18	24	0	0	69,1	64,4	4,78	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,394	0,066	82,17	80,83	80,45	79,25	1,2	24	0	0	68,6	64,6	4,03	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,401	0,062	81,15	79,83	79,47	78,34	1,13	24	0	0	68,5	64,2	4,24	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,423	0,063	81,34	80	79,66	78,51	1,15	24	0	0	68,6	64,2	4,48	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,393	0,057	77,63	76,36	75,96	74,91	1,05	24	0	0	68,2	63,8	4,39	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,371	0,069	93,36	91,91	91,38	90,13	1,25	24	0	0	69	65,7	3,3	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,392	0,06	95,04	93,72	93	91,91	1,09	24	0	0	68,9	65,4	3,49	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,375	0,056	94,73	93,51	92,71	91,69	1,02	24	0	0	69	65,6	3,4	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,38	0,057	91,75	90,55	89,81	88,78	1,03	24	0	0	69,2	65,7	3,54	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,347	0,052	89,64	88,51	87,72	86,78	0,94	24	0	0	68,7	65,4	3,33	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,375	0,053	89,1	87,93	87,19	86,23	0,96	24	0	0	68,7	65	3,66	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,387	0,055	90,14	88,93	88,22	87,18	1,04	24	0	0	69,5	65,8	3,71	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,352	0,054	89,11	87,93	87,19	86,22	0,97	24	0	0	69,2	65,8	3,4	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,382	0,055	90,22	89,03	88,33	87,3	1,03	24	0	0	68,2	64,6	3,62	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,364	0,06	95,34	94,15	93,36	92,29	1,07	24	0	0	68,8	65,6	3,23	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,405	0,059	95,37	94,14	93,37	92,35	1,02	24	0	0	68,8	65	3,73	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,39	0,061	95,5	94,27	93,53	92,46	1,07	24	0	0	68,4	64,9	3,49	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,44	0,058	94,99	93,74	93,05	92	1,05	24	0	0	68,2	64,1	4,09	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,344	0,043	86,03	85,09	84,26	83,47	0,79	24	0	1	68,3	64,8	3,52	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,366	0,04	78,63	77,71	77,14	76,41	0,73	24	0	1	64,5	60,3	4,23	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,189	0,015	28,77	28,31	28,27	27,88	0,39	24	0	1	62,2	56,2	6,03	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,315	0,016	40,86	40,37	40,05	39,73	0,32	24	0	0	66,6	59,2	7,39	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,318	0,026	40,03	39,31	39,25	38,7	0,55	24	0	0	66,3	58,9	7,34	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,298	0,032	40,06	39,28	39,26	38,62	0,64	24	0	0	66,6	59,9	6,73	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,36	0,025	39,02	38,23	38,24	37,66	0,58	24	0	0	65,8	57,1	8,66	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,327	0,038	41,77	40,86	40,95	40,17	0,78	24	0	0	66,8	59,8	7,04	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,296	0,033	36,16	35,33	35,46	34,76	0,7	24	0	0	65,4	58	7,35	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,332	0,031	38,67	37,79	37,86	37,19	0,67	24	0	0	66,2	58,4	7,85	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,307	0,035	36,95	36,1	36,19	35,5	0,69	24	0	0	65,9	58,4	7,46	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,322	0,029	37,76	36,94	36,99	36,35	0,64	24	0	0	66,2	58,5	7,74	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,327	0,031	34,79	33,98	34,1	33,43	0,67	24	0	0	65,2	56,6	8,64	0,6	0,4	-
Итого:	11,123	0	2188	2155,17	2142,61	2115,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,123															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1713,278	146793,34	141790,67	143465,71	139364,75
23.08.2025	1724,401	148981,34	143945,84	145608,32	141479,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:42:57