

#34717#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 22-26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7035
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,565	0,205	180,65	176,81	176,69	173,15	3,54	24	0	0	69,8	67,8	2,01	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,594	0,217	180,14	176,11	176,22	172,5	3,72	24	0	0	69,5	67,4	2,11	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,64	0,216	188,14	184,1	183,99	180,25	3,74	24	0	0	70	67,8	2,26	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,582	0,215	188,15	184,2	183,97	180,29	3,68	24	0	0	70,4	68,5	1,96	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,618	0,211	190,76	186,84	186,51	182,92	3,59	24	0	0	70,2	68,1	2,15	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,544	0,216	195,04	191,12	190,75	187,07	3,68	24	0	0	69,9	68,2	1,7	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,531	0,199	193,4	189,57	189,28	185,73	3,55	24	0	0	68,6	66,9	1,69	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,588	0,16	190,17	187,08	186,06	183,23	2,83	24	0	0	69,4	67,2	2,26	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,535	0,134	187,49	184,87	183,36	181,04	2,32	24	0	0	69,8	67,7	2,14	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,507	0,13	188,93	186,47	184,84	182,59	2,25	24	0	0	69,5	67,5	2,01	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,592	0,136	189,86	187,2	185,73	183,35	2,38	24	0	0	69,5	67,1	2,41	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,538	0,182	193,24	189,87	189,01	185,9	3,11	24	0	0	69,7	67,8	1,86	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,556	0,176	194,55	191,19	190,29	187,23	3,06	24	0	0	69,6	67,7	1,96	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,569	0,176	196,22	192,86	191,9	188,86	3,04	24	0	0	69,8	67,8	2	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,571	0,146	190,36	187,6	186,21	183,7	2,51	24	0	0	69,8	67,5	2,25	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,543	0,179	191,71	188,33	187,49	184,42	3,07	24	0	0	69,7	67,8	1,91	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,511	0,179	193,94	190,61	189,71	186,64	3,07	24	0	0	69,8	68	1,73	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,524	0,163	191,44	188,36	187,31	184,45	2,86	24	0	0	69,5	67,6	1,87	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,605	0,155	194,9	191,9	190,63	187,93	2,7	24	0	0	69,8	67,5	2,31	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,517	0,15	188,27	185,38	184,24	181,59	2,65	24	0	0	69	67,1	1,94	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,536	0,151	195,99	193,07	191,68	189,05	2,63	24	0	0	69,9	67,9	1,96	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,516	0,153	192,27	189,39	188,09	185,45	2,64	24	0	0	69,7	67,8	1,89	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,547	0,14	188,94	186,23	184,86	182,4	2,46	24	0	0	69,6	67,4	2,16	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,67	0,172	189,17	185,83	185,09	182,04	3,05	24	0	0	69,6	67	2,65	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,617	0,172	190,81	187,51	186,67	183,65	3,02	24	0	0	69,7	67,4	2,35	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,531	0,165	191,61	188,48	187,45	184,57	2,88	24	0	0	69,6	67,7	1,9	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,563	0,167	193,64	190,54	189,46	186,58	2,88	24	0	0	69,6	67,6	2,04	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,528	0,162	191,34	188,29	187,2	184,37	2,83	24	0	0	69,6	67,6	1,91	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,549	0,154	191,84	188,89	187,63	184,95	2,68	24	0	0	69,8	67,7	2,05	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,518	0,153	193,57	190,66	189,37	186,71	2,66	24	0	0	69,7	67,8	1,88	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,514	0,141	191,98	189,32	187,81	185,36	2,45	24	0	0	69,8	67,9	1,93	0,6	0,4	-
Итого:	17,319	0	5918,52	5818,68	5789,5	5697,97	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,319															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	614,334	55025,01	53497,77	53775,04	52575,4
23.09.2023	631,653	60943,53	59316,45	59564,54	58273,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2023 11:07:12