

#148545#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 22-26, Калининград
4402
7035
ВКТ-7
00207016
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,315	0,028	33,18	32,38	32,5	31,89	0,61	24	0	0	64,7	55,9	8,79	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,344	0,03	33,96	33,15	33,3	32,66	0,64	24	0	0	65,1	55,6	9,43	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,339	0,029	35,16	34,37	34,46	33,85	0,61	24	0	0	65,8	56,8	8,96	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,345	0,025	33,46	32,68	32,78	32,19	0,59	24	0	0	64,6	54,9	9,65	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,318	0,028	35,62	34,83	34,89	34,28	0,61	24	0	0	65,7	57,5	8,24	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,353	0,029	34,88	34,09	34,2	33,58	0,62	24	0	0	65,2	55,7	9,46	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,325	0,025	35,82	35,06	35,09	34,53	0,56	24	0	0	65,9	57,5	8,41	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,376	0,027	33,61	32,83	32,95	32,37	0,58	24	0	0	65,3	54,7	10,57	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,308	0,024	33,76	33,06	33,1	32,58	0,52	24	0	1	65,6	57	8,57	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,351	0,024	35,49	34,78	34,78	34,27	0,51	24	0	0	65,6	56,2	9,39	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,323	0,025	35,05	34,36	34,33	33,85	0,48	24	0	0	65,9	57,2	8,69	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,274	0,025	20,97	20,33	20,65	20,07	0,58	24	0	1	61,5	49,3	12,21	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,272	0,023	23,49	22,76	23,02	22,47	0,55	24	0	1	62,2	51,4	10,78	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,307	0,024	22,85	22,2	22,41	21,92	0,49	24	0	1	62	49,1	12,84	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,273	0,021	21,51	20,87	21,14	20,59	0,55	24	0	1	61,8	50	11,84	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,125	0,006	9,91	9,74	9,76	9,65	0,11	24	0	1	57,9	45,7	12,24	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,279	0,023	20,28	19,73	19,96	19,49	0,47	24	0	1	61,6	48,7	12,95	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,257	0,02	20,56	19,95	20,25	19,71	0,54	24	0	1	61,7	50,1	11,65	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,297	0,017	18,95	18,41	18,65	18,19	0,46	24	0	1	61	46	14,98	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,3	0,023	20,63	20	20,31	19,73	0,58	24	0	1	61,6	47,9	13,64	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,32	0,027	22	21,3	21,6	21,02	0,58	24	0	1	61,8	48,1	13,74	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,325	0,018	19,93	19,32	19,62	19,09	0,53	24	0	1	61,3	45,8	15,43	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,239	0,009	14,63	14,3	14,39	14,17	0,22	24	0	1	59,8	43,7	16,09	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,174	0,002	10,86	10,84	10,62	10,78	-0,16	24	0	1	57,5	40,7	16,78	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,244	0,006	14,91	14,74	14,63	14,62	0,01	24	0	1	59,5	42,9	16,59	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,303	0,02	22,27	21,63	21,87	21,37	0,5	24	0	1	62,3	49,3	12,96	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,358	0,02	32,69	32,07	32,05	31,6	0,45	24	0	1	64,8	54,3	10,51	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,364	0,02	41,8	41,16	41	40,51	0,49	24	0	0	66,3	58	8,25	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,351	0,031	41,83	41,03	41,04	40,37	0,67	24	0	0	66,2	58,5	7,68	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,325	0,022	38,64	37,98	37,88	37,4	0,48	24	0	0	65,3	57,3	7,96	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,337	0,021	39,81	39,21	39,02	38,54	0,48	24	0	0	66,2	58,2	7,94	0,6	0,4	-
Итого:	9,421	0	858,51	839,16	842,25	827,34	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,421															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1724,401	148981,34	143945,84	145608,32	141479,96
23.09.2025	1733,822	149839,85	144785	146450,57	142307,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 12:27:06