

#7217#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Рокосовского 22-26, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7035
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207016
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2020	2,24	0	142,76	141,68	139,6	139,72	-0,12	24	0	0	70,4	54,3	16,05	0,6	0,4	2,5
25.12.2020	2,315	0	144,14	143,02	140,87	141,02	-0,15	24	0	0	71,2	54,8	16,43	0,6	0,4	2,6
26.12.2020	2,436	0	141,63	140,39	138,21	138,3	-0,09	24	0	0	73,8	56,2	17,61	0,6	0,4	1,5
27.12.2020	2,49	0	135,25	133,93	131,86	131,94	-0,08	24	0	0	75,5	56,6	18,88	0,6	0,4	-0,5
28.12.2020	2,332	0	137,02	135,85	133,71	133,89	-0,18	24	0	0	73,2	55,7	17,48	0,6	0,4	2,2
29.12.2020	2,157	0	140,32	139,29	137,36	137,47	-0,11	24	0	0	68,4	52,7	15,72	0,6	0,4	4,7
30.12.2020	2,3	0	136,2	135,06	133,17	133,24	-0,07	24	0	0	70,7	53,4	17,27	0,6	0,4	1,6
31.12.2020	2,645	0,001	143,44	142,06	139,89	139,99	-0,1	24	0	0	74,8	55,9	18,9	0,6	0,4	0,4
01.01.2021	2,417	0	130,85	129,6	127,55	127,64	-0,09	24	0	0	75,7	56,8	18,92	0,6	0,4	-2,4
02.01.2021	2,487	0	139,57	138,26	136,12	136,16	-0,04	24	0	0	75	56,8	18,23	0,6	0,4	-0,2
03.01.2021	2,517	0	134,11	132,79	130,73	130,83	-0,1	24	0	0	75,4	56,2	19,26	0,6	0,4	-0,9
04.01.2021	2,483	0	136,71	135,41	133,17	133,32	-0,15	24	0	0	76,2	57,5	18,65	0,6	0,4	-0,5
05.01.2021	2,46	0	137,16	135,91	133,75	133,85	-0,1	24	0	0	75,3	56,9	18,39	0,6	0,4	0,4
06.01.2021	2,421	0	136,5	135,25	133,13	133,26	-0,13	24	0	0	74,5	56,3	18,19	0,6	0,4	0,2
07.01.2021	2,448	0	140,74	139,48	137,26	137,39	-0,13	24	0	0	74,7	56,8	17,85	0,6	0,4	0,2
08.01.2021	2,399	0	142,59	141,35	139,05	139,2	-0,15	24	0	0	74,6	57,4	17,26	0,6	0,4	0,2
09.01.2021	2,504	0	139,66	138,34	136,13	136,21	-0,08	24	0	0	75,8	57,4	18,39	0,6	0,4	-1
10.01.2021	2,479	0,002	136,6	135,31	133,14	133,27	-0,13	24	0	0	75,8	57,2	18,61	0,6	0,4	-0,6
11.01.2021	2,433	0,001	137,16	135,88	133,73	133,8	-0,07	24	0	0	75,2	57	18,18	0,6	0,4	0,3
12.01.2021	2,355	0	133,26	132,05	129,96	130,06	-0,1	24	0	0	74,7	56,5	18,13	0,6	0,4	0,1
13.01.2021	2,394	0	135,46	134,21	132,14	132,24	-0,1	24	0	0	74,4	56,3	18,12	0,6	0,4	0,2
14.01.2021	2,445	0	129,2	127,92	125,86	125,98	-0,12	24	0	0	76,6	57,2	19,44	0,6	0,4	-2,7
15.01.2021	2,542	0	124,89	123,53	121,44	121,55	-0,11	24	0	0	79,6	58,7	20,92	0,6	0,4	-6
16.01.2021	2,63	0,001	116,35	114,92	112,97	113,1	-0,13	24	0	0	81,6	58,3	23,28	0,6	0,4	-8,2
17.01.2021	2,819	0,003	107,77	106,1	104,41	104,42	-0,01	24	0	0	85,2	58,3	26,95	0,6	0,4	-15,6
18.01.2021	3,02	0,001	133,32	131,54	129,11	129,21	-0,1	24	0	0	85,7	62,3	23,36	0,6	0,4	-7,6
19.01.2021	3,049	0	116,85	115,08	113,18	113,26	-0,08	24	0	0	85,3	58,4	26,93	0,6	0,4	-9,6
20.01.2021	2,834	0	114,09	112,55	110,99	111,03	-0,04	24	0	0	79	53,5	25,52	0,6	0,4	-0,7
21.01.2021	2,475	0	119,32	118,12	116,59	116,7	-0,11	24	0	0	71,7	50,5	21,23	0,6	0,4	4
22.01.2021	2,41	0	125,26	124,08	122,35	122,48	-0,13	24	0	0	71,9	52,2	19,72	0,6	0,4	4,3
23.01.2021	2,463	0,001	123,6	122,36	120,69	120,78	-0,09	24	0	0	72,9	52,4	20,42	0,6	0,4	-
Итого:	77,399	0	4111,78	4071,32	4008,12	4011,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,399															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2020	209,785	28969,79	28814,69	28324,13	28283,12
23.01.2021	287,184	33081,57	32886,01	32332,25	32294,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2021 15:42:16