

#7187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Рокосовского 6-14, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7052
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272074
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2022 | 4,141 | 149,92 | 146,15 | 146,15 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 47,1 | 28,35 | 0,58 | 0,54 | 0,2 |
| 25.01.2022 | 4,001 | 153,37 | 149,69 | 149,69 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 47 | 26,74 | 0,57 | 0,54 | 3,1 |
| 26.01.2022 | 3,926 | 151,94 | 148,32 | 148,32 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 46,8 | 26,49 | 0,58 | 0,53 | 1,6 |
| 27.01.2022 | 3,98 | 154,95 | 151,26 | 151,26 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 46,9 | 26,33 | 0,57 | 0,54 | 3,8 |
| 28.01.2022 | 3,948 | 151,3 | 147,68 | 147,68 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 46,6 | 26,75 | 0,57 | 0,54 | 3 |
| 29.01.2022 | 3,824 | 149,66 | 146,17 | 146,17 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 46,1 | 26,19 | 0,57 | 0,53 | 0,7 |
| 30.01.2022 | 4,099 | 152,15 | 148,46 | 148,46 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 46,5 | 27,62 | 0,57 | 0,53 | 3,4 |
| 31.01.2022 | 3,985 | 145,52 | 141,95 | 141,95 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 46,5 | 28,08 | 0,57 | 0,54 | 0,9 |
| 01.02.2022 | 4,084 | 146,3 | 142,57 | 142,57 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 47,5 | 28,66 | 0,57 | 0,54 | - |
| 02.02.2022 | 4,18 | 145,83 | 142,07 | 142,07 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 46,8 | 29,43 | 0,57 | 0,54 | - |
| 03.02.2022 | 4,243 | 146,18 | 142,36 | 142,36 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 47,4 | 29,81 | 0,57 | 0,53 | - |
| 04.02.2022 | 4,113 | 150,74 | 146,94 | 146,94 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 47,3 | 28 | 0,58 | 0,53 | - |
| 05.02.2022 | 4,058 | 155,62 | 151,87 | 151,87 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 46,9 | 26,74 | 0,57 | 0,54 | - |
| 06.02.2022 | 4,042 | 154,05 | 150,38 | 150,38 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 46,3 | 26,89 | 0,57 | 0,54 | - |
| 07.02.2022 | 3,955 | 152,05 | 148,43 | 148,43 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 46,6 | 26,67 | 0,57 | 0,54 | - |
| 08.02.2022 | 3,943 | 150,66 | 147,07 | 147,07 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 46,5 | 26,81 | 0,58 | 0,53 | - |
| 09.02.2022 | 4,031 | 158,47 | 154,73 | 154,73 | 24 | 0 | 0 | 73 | 47 | 26,07 | 0,58 | 0,53 | - |
| 10.02.2022 | 3,9 | 157,49 | 153,84 | 153,84 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 46,7 | 25,37 | 0,57 | 0,54 | - |
| 11.02.2022 | 3,877 | 152,59 | 149,01 | 149,01 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 46,4 | 26,03 | 0,57 | 0,54 | - |
| 12.02.2022 | 4,092 | 147,99 | 144,29 | 144,29 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 46,8 | 28,38 | 0,57 | 0,53 | - |
| 13.02.2022 | 4,242 | 151,23 | 147,36 | 147,36 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 47,3 | 28,8 | 0,58 | 0,53 | 3,3 |
| 14.02.2022 | 4,104 | 156,78 | 152,94 | 152,94 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 47,1 | 26,85 | 0,58 | 0,53 | 4 |
| 15.02.2022 | 3,947 | 157,12 | 153,42 | 153,42 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 46,8 | 25,75 | 0,58 | 0,53 | 3,4 |
| 16.02.2022 | 3,89 | 160,04 | 156,28 | 156,28 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 47,4 | 24,91 | 0,58 | 0,53 | 5,5 |
| 17.02.2022 | 3,947 | 162,26 | 158,5 | 158,5 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 47,4 | 24,93 | 0,58 | 0,53 | 5,8 |
| 18.02.2022 | 3,929 | 158,9 | 155,22 | 155,22 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 47 | 25,33 | 0,58 | 0,53 | 4,6 |
| 19.02.2022 | 3,955 | 156,92 | 153,27 | 153,27 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 46,7 | 25,81 | 0,57 | 0,53 | 4,5 |
| 20.02.2022 | 3,914 | 154,72 | 151,1 | 151,1 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 46,4 | 25,92 | 0,58 | 0,53 | 2,8 |
| 21.02.2022 | 3,98 | 162,18 | 158,39 | 158,39 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 47,3 | 25,13 | 0,57 | 0,53 | 5,8 |
| 22.02.2022 | 4,029 | 149,85 | 146,13 | 146,13 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 47 | 27,61 | 0,58 | 0,53 | 1,2 |
| 23.02.2022 | 4,12 | 152,85 | 149,03 | 149,03 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 47,2 | 27,67 | 0,58 | 0,53 | - |
| Итого: | 124,479 | 4749,63 | 4634,88 | 4634,88 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 124,479 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2022 | 1307,151 | 52448,28 | 51193,84 | 51193,84 |
| 23.02.2022 | 1431,63 | 57197,91 | 55828,72 | 55828,72 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2022 7:46:57