

#7188#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокосовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	4,047	158,8	154,98	154,98	24	0	0	73,5	47,4	26,13	0,58	0,53	4,7
25.02.2022	3,949	160	156,25	156,25	24	0	0	72,3	47,1	25,27	0,58	0,53	4,4
26.02.2022	3,976	156,87	153,16	153,16	24	0	0	73	47	25,98	0,58	0,53	2,9
27.02.2022	4,27	152,18	148,26	148,26	24	0	0	76,3	47,5	28,8	0,58	0,53	0,6
28.02.2022	4,312	154,73	150,66	150,66	24	0	0	77,2	48,6	28,62	0,58	0,53	0,5
01.03.2022	4,298	152,88	148,87	148,87	24	0	0	77,3	48,4	28,89	0,58	0,53	-1,2
02.03.2022	4,254	155,27	151,26	151,26	24	0	0	76,7	48,5	28,13	0,58	0,53	-0,1
03.03.2022	4,148	157,99	154,01	154,01	24	0	0	75,4	48,4	26,93	0,58	0,53	2,7
04.03.2022	4,082	156,12	152,26	152,26	24	0	0	75	48,2	26,81	0,58	0,53	2,1
05.03.2022	4,258	148,6	144,67	144,67	24	0	0	77,7	48,3	29,43	0,58	0,53	-2,2
06.03.2022	4,352	151,35	147,27	147,27	24	0	0	78,1	48,6	29,56	0,58	0,53	-1,1
07.03.2022	4,357	155,61	151,5	151,5	24	0	0	77,6	48,8	28,75	0,58	0,53	1,7
08.03.2022	4,209	159,6	155,57	155,57	24	0	0	75,7	48,7	27,06	0,58	0,53	2,8
09.03.2022	4,203	157,78	153,8	153,8	24	0	0	75,4	48	27,33	0,57	0,53	1,3
10.03.2022	4,186	147,96	144,16	144,16	24	0	0	76,3	47,2	29,05	0,58	0,53	-2,5
11.03.2022	4,411	153,27	149,14	149,14	24	0	0	78,3	48,8	29,59	0,58	0,53	-1,2
12.03.2022	4,349	157,93	153,85	153,85	24	0	0	76,6	48,4	28,27	0,58	0,53	-0,6
13.03.2022	4,214	161,41	157,42	157,42	24	0	0	74,9	48,1	26,78	0,58	0,53	0
14.03.2022	4,123	161,91	157,99	157,99	24	0	0	73,9	47,7	26,13	0,58	0,53	1,5
15.03.2022	3,991	163,3	159,4	159,4	24	0	0	73,2	48,2	25,04	0,58	0,53	1,8
16.03.2022	3,891	160,95	157,19	157,19	24	0	0	72,4	47,7	24,77	0,59	0,53	2,3
17.03.2022	3,963	166,12	162,22	162,22	24	0	0	72,6	48,2	24,44	0,59	0,53	3,3
18.03.2022	4,017	167,72	163,77	163,77	24	0	0	72,5	48	24,52	0,59	0,53	4,3
19.03.2022	4,011	167,93	164	164	24	0	0	72,6	48,1	24,47	0,59	0,53	2,6
20.03.2022	4,027	166,84	162,9	162,9	24	0	0	72,9	48,1	24,73	0,59	0,53	2,2
21.03.2022	4,005	171,17	167,15	167,15	24	0	0	72,5	48,5	23,97	0,59	0,53	3,3
22.03.2022	3,961	173,21	169,16	169,16	24	0	0	72,5	49,1	23,42	0,59	0,53	4,9
23.03.2022	3,989	174,8	170,71	170,71	24	0	0	72,5	49,1	23,38	0,59	0,53	-
Итого:	115,853	4472,3	4361,58	4361,58	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	115,853												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	1431,63	57197,91	55828,72	55828,72
23.03.2022	1547,483	61670,21	60190,3	60190,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 7:52:55