

#7201#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	4,143	159,88	155,94	155,94	24	0	0	74,5	47,9	26,57	0,66	0,52	3,1
25.02.2023	4,105	155,23	151,44	151,44	24	0	0	74,6	47,4	27,1	0,66	0,52	1,3
26.02.2023	4,347	154,7	150,72	150,72	24	0	0	76,5	47,7	28,83	0,66	0,52	0,3
27.02.2023	4,43	155,07	151	151	24	0	0	77,4	48,1	29,31	0,66	0,52	-1,2
28.02.2023	4,403	156,24	152,14	152,14	24	0	0	77,2	48,3	28,91	0,66	0,52	-1,2
01.03.2023	4,084	163,54	159,66	159,66	24	0	0	73,2	47,6	25,58	0,66	0,52	3,1
02.03.2023	4,097	158,53	154,68	154,68	24	0	0	74	47,5	26,47	0,66	0,52	1,9
03.03.2023	4,029	161,59	157,79	157,79	24	0	0	72,7	47,2	25,53	0,66	0,52	3,6
04.03.2023	4,104	156,03	152,29	152,29	24	0	0	73,7	46,8	26,94	0,66	0,52	1,8
05.03.2023	4,346	155,97	152,01	152,01	24	0	0	75,8	47,3	28,59	0,66	0,52	-0,5
06.03.2023	4,369	155,81	151,79	151,79	24	0	0	76,5	47,8	28,77	0,66	0,52	-0,9
07.03.2023	4,395	153,62	149,55	149,55	24	0	0	77,5	48,1	29,38	0,66	0,52	-1,6
08.03.2023	4,313	153,21	149,29	149,29	24	0	0	75,9	47	28,89	0,66	0,52	-0,2
09.03.2023	4,549	153,97	149,83	149,83	24	0	0	78,4	48,1	30,36	0,66	0,52	-3,2
10.03.2023	4,562	153,04	148,91	148,91	24	0	0	78,6	48	30,62	0,66	0,52	-2,6
11.03.2023	4,481	152,65	148,63	148,63	24	0	0	77,5	47,4	30,14	0,66	0,52	-1
12.03.2023	4,366	156,4	152,44	152,44	24	0	0	75,8	47,1	28,64	0,66	0,52	-0,3
13.03.2023	4,204	158,12	154,27	154,27	24	0	0	74,2	46,9	27,23	0,67	0,52	0
14.03.2023	3,998	174,01	170,14	170,14	24	0	0	70,6	47,1	23,5	0,66	0,52	8,8
15.03.2023	3,872	161,25	157,65	157,65	24	0	0	70,8	46,2	24,56	0,66	0,52	4,4
16.03.2023	4,048	160,86	157,1	157,1	24	0	0	72,4	46,6	25,77	0,66	0,52	1,8
17.03.2023	4,048	162,65	158,87	158,87	24	0	0	72,2	46,8	25,47	0,67	0,52	2,2
18.03.2023	4,026	171,85	168,01	168,01	24	0	0	70,6	46,7	23,96	0,67	0,52	6,6
19.03.2023	3,995	178,22	174,27	174,27	24	0	0	70,6	47,6	22,92	0,67	0,52	8,8
20.03.2023	3,924	175,24	171,34	171,34	24	0	0	70,5	47,6	22,91	0,66	0,52	-
21.03.2023	3,856	169,15	165,36	165,36	24	0	0	70,6	47,3	23,32	0,67	0,52	-
22.03.2023	3,93	174,26	170,38	170,38	24	0	0	70,6	47,6	23,07	0,68	0,52	-
23.03.2023	3,877	179,33	175,33	175,33	24	0	0	70,5	48,4	22,1	0,67	0,52	-
Итого:	116,901	4520,42	4410,83	4410,83	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	116,901												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	2811,492	124120,67	121261,67	121261,67
23.03.2023	2928,393	128641,09	125672,5	125672,5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:52:33