

#121097#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Рокоссовского 6-14, Калининград

4402

7052

ВКТ-7

00272074

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,213	176,53	172,34	172,34	24	0	0	73,1	48,7	24,42	0,78	0,57	-
25.02.2025	4,072	174,69	170,72	170,72	24	0	0	71,7	47,8	23,84	0,78	0,57	-
26.02.2025	4,088	182,55	178,42	178,42	24	0	0	71,3	48,4	22,88	0,78	0,56	-
27.02.2025	4,05	183,95	179,78	179,78	24	0	0	71,1	48,6	22,5	0,78	0,57	-
28.02.2025	3,976	178,88	174,85	174,85	24	0	0	71	48,3	22,72	0,78	0,57	-
01.03.2025	4,244	179,55	175,32	175,32	24	0	0	72,8	48,6	24,18	0,79	0,56	-
02.03.2025	4,315	188,07	183,75	183,75	24	0	0	72	48,6	23,45	0,79	0,56	-
03.03.2025	4,187	188,84	184,55	184,55	24	0	0	71,5	48,8	22,66	0,79	0,56	-
04.03.2025	4,194	192,63	188,26	188,26	24	0	0	71,2	48,9	22,26	0,8	0,56	-
05.03.2025	4,183	195,49	191,08	191,08	24	0	0	71,2	49,3	21,86	0,8	0,55	-
06.03.2025	4,189	200,77	196,26	196,26	24	0	0	71	49,7	21,32	0,8	0,55	-
07.03.2025	4,133	202,35	197,78	197,78	24	0	0	71	50,2	20,86	0,8	0,55	-
08.03.2025	4,159	201,67	197,12	197,12	24	0	0	71,1	50	21,06	0,8	0,55	-
09.03.2025	4,166	203,16	198,59	198,59	24	0	0	71,1	50,2	20,94	0,81	0,55	-
10.03.2025	4,134	207,64	202,96	202,96	24	0	0	70,9	50,6	20,33	0,8	0,56	-
11.03.2025	4,033	193,19	188,88	188,88	24	0	0	70,8	49,4	21,33	0,8	0,56	-
12.03.2025	4,134	196,24	191,85	191,85	24	0	0	71	49,5	21,52	0,79	0,56	-
13.03.2025	4,246	191,39	186,97	186,97	24	0	0	72,2	49,5	22,68	0,79	0,56	-
14.03.2025	4,365	186,61	182,12	182,12	24	0	0	73,7	49,8	23,94	0,79	0,56	-
15.03.2025	4,481	186	181,4	181,4	24	0	0	75	50,3	24,67	0,79	0,56	-
16.03.2025	4,512	186,5	181,89	181,89	24	0	0	74,8	50,1	24,77	0,79	0,56	-
17.03.2025	4,539	180,78	176,24	176,24	24	0	0	75,6	49,9	25,72	0,79	0,56	-
18.03.2025	4,349	186,71	182,24	182,24	24	0	0	73,4	49,6	23,84	0,79	0,56	-
19.03.2025	4,155	190,2	185,84	185,84	24	0	0	71,7	49,3	22,34	0,8	0,56	-
20.03.2025	4,176	193,82	189,42	189,42	24	0	0	71,4	49,4	22,02	0,8	0,56	-
21.03.2025	4,161	197,78	193,31	193,31	24	0	0	71,3	49,8	21,51	0,8	0,55	-
22.03.2025	4,197	198,07	193,61	193,61	24	0	0	71,1	49,5	21,65	0,8	0,55	-
23.03.2025	4,213	200,73	196,21	196,21	24	0	0	71	49,5	21,44	0,8	0,56	-
Итого:	117,864	5344,79	5221,76	5221,76	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	117,864												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	673,238	35871,79	35039,03	35039,03
23.03.2025	791,102	41216,58	40260,79	40260,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:27:37