

#296704#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	4,237	191,67	187,08	187,08	24	0	0	73,4	50,7	22,66	0,64	0,52	-
20.03.2026	4,272	194,21	189,6	189,6	24	0	0	72,8	50,3	22,53	0,65	0,51	-
21.03.2026	4,392	207,02	202,15	202,15	24	0	0	72,8	51,1	21,71	0,65	0,51	-
22.03.2026	4,361	208,61	203,68	203,68	24	0	0	73	51,6	21,39	0,66	0,51	-
23.03.2026	4,28	212,12	207,11	207,11	24	0	0	72,9	52,3	20,66	0,65	0,5	-
24.03.2026	4,208	208,32	203,38	203,38	24	0	0	73,1	52,4	20,68	0,64	0,5	-
25.03.2026	4,2	209	204,07	204,07	24	0	0	72,9	52,4	20,57	0,64	0,51	-
26.03.2026	4,188	200,42	195,64	195,64	24	0	0	73,2	51,8	21,38	0,64	0,51	-
27.03.2026	4,191	199,63	194,91	194,91	24	0	0	72,9	51,4	21,5	0,65	0,51	-
28.03.2026	4,28	204,47	199,65	199,65	24	0	0	72,9	51,5	21,41	0,65	0,51	-
29.03.2026	4,209	205,24	200,4	200,4	24	0	0	72,7	51,7	20,99	0,66	0,51	-
30.03.2026	4,229	207,34	202,43	202,43	24	0	0	72,9	52	20,88	0,65	0,51	-
31.03.2026	4,235	205,22	200,37	200,37	24	0	0	72,9	51,8	21,12	0,65	0,51	-
01.04.2026	4,263	201,84	197,06	197,06	24	0	0	72,9	51,3	21,63	0,62	0,53	-
02.04.2026	3,951	176,26	172,13	172,13	24	0	0	72,5	49,5	22,94	0,63	0,52	-
03.04.2026	4,092	187,23	182,76	182,76	24	0	0	73	50,6	22,39	0,64	0,51	-
04.04.2026	4,324	204,04	199,25	199,25	24	0	0	72,7	51	21,68	0,65	0,5	-
05.04.2026	4,297	207,09	202,19	202,19	24	0	0	73	51,8	21,22	0,64	0,51	-
06.04.2026	4,265	204,63	199,82	199,82	24	0	0	72,6	51,3	21,32	0,64	0,51	-
07.04.2026	4,21	198,6	193,91	193,91	24	0	0	72,9	51,2	21,71	0,64	0,51	-
08.04.2026	4,207	194,76	190,18	190,18	24	0	0	72,8	50,7	22,11	0,64	0,51	-
09.04.2026	4,28	195,16	190,5	190,5	24	0	0	73,2	50,8	22,44	0,64	0,51	-
10.04.2026	4,311	199,88	195,15	195,15	24	0	0	72,9	50,8	22,09	0,65	0,51	-
11.04.2026	4,279	203,31	198,46	198,46	24	0	0	73,1	51,5	21,54	0,65	0,51	-
12.04.2026	4,273	206,92	202,04	202,04	24	0	0	72,9	51,8	21,15	0,65	0,51	-
13.04.2026	4,255	204,59	199,69	199,69	24	0	0	73,2	51,9	21,31	0,65	0,5	-
14.04.2026	4,142	211,12	206,24	206,24	24	0	0	71,8	51,8	20,06	0,61	0,5	-
15.04.2026	3,535	202,55	198,28	198,28	24	0	1	68	50,2	17,82	0,65	0,51	-
16.04.2026	4,215	203,66	198,89	198,89	24	0	0	72,7	51,5	21,18	0,65	0,51	-
17.04.2026	4,232	202,29	197,51	197,51	24	0	0	73	51,6	21,41	0,65	0,5	-
18.04.2026	4,196	209,07	204,13	204,13	24	0	0	72,9	52,3	20,54	0,66	0,5	-
Итого:	130,609	6266,27	6118,66	6118,66	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	130,609												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	767,965	31753,5	30918,72	30918,72
18.04.2026	898,574	38019,77	37037,38	37037,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 15:33:13