

#7191#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	3,832	176,91	172,94	172,94	24	0	0	70,6	48,4	22,15	0,67	0,52	9,5
25.03.2023	3,881	177,23	173,31	173,31	24	0	0	70,5	48,1	22,41	0,67	0,52	7,8
26.03.2023	3,952	174,94	171,04	171,04	24	0	0	70,6	47,5	23,1	0,66	0,52	6
27.03.2023	4,089	162,17	158,29	158,29	24	0	0	73,3	47,4	25,83	0,66	0,52	2,1
28.03.2023	4,439	156,17	151,99	151,99	24	0	0	77,7	48,5	29,18	0,67	0,52	-1,5
29.03.2023	4,209	167	163	163	24	0	0	73,5	47,7	25,82	0,68	0,52	1,7
30.03.2023	3,982	177,63	173,68	173,68	24	0	0	70,7	47,8	22,92	0,68	0,52	7,1
31.03.2023	4,003	181,67	177,61	177,61	24	0	0	70,6	48,1	22,52	0,67	0,52	8,9
01.04.2023	3,99	172,45	168,57	168,57	24	0	0	71	47,3	23,68	0,67	0,52	5,2
02.04.2023	4,232	173,51	169,56	169,56	24	0	0	71,5	46,6	24,96	0,67	0,52	3,9
03.04.2023	4,271	163,71	159,7	159,7	24	0	0	74,1	47,4	26,73	0,67	0,52	1,7
04.04.2023	4,246	163,22	159,26	159,26	24	0	0	74,1	47,5	26,64	0,67	0,52	-0,1
05.04.2023	4,173	164,61	160,68	160,68	24	0	0	73,3	47,3	25,98	0,67	0,52	1
06.04.2023	4,105	167,53	163,67	163,67	24	0	0	71,8	46,7	25,06	0,68	0,52	2,3
07.04.2023	4,011	178,81	174,82	174,82	24	0	0	70,6	47,6	22,95	0,68	0,51	9,6
08.04.2023	3,988	186,32	182,21	182,21	24	0	0	70,3	48,4	21,86	0,68	0,52	10,3
09.04.2023	4,022	184,41	180,3	180,3	24	0	0	70,5	48,2	22,3	0,68	0,52	8,2
10.04.2023	4,022	184,04	179,96	179,96	24	0	0	70,3	48	22,35	0,69	0,51	7,9
11.04.2023	3,953	188,3	184,11	184,11	24	0	0	70,6	49,1	21,45	0,69	0,51	10
12.04.2023	3,934	191,26	187,03	187,03	24	0	0	70,4	49,4	21,01	0,69	0,51	11,3
13.04.2023	3,972	191,3	187,01	187,01	24	0	0	70,4	49,2	21,21	0,69	0,51	9,5
14.04.2023	3,968	190,83	186,61	186,61	24	0	0	70,3	49,1	21,26	0,69	0,51	11
15.04.2023	4,025	191,92	187,66	187,66	24	0	0	70,4	49	21,43	0,68	0,51	10,4
16.04.2023	4,029	184,14	180,08	180,08	24	0	0	70,3	48	22,37	0,68	0,51	6,1
17.04.2023	3,984	184,63	180,52	180,52	24	0	0	70,5	48,4	22,06	0,68	0,51	7,2
18.04.2023	3,968	188,19	184,03	184,03	24	0	0	70,3	48,8	21,55	0,67	0,5	9,5
19.04.2023	3,95	181,57	177,54	177,54	24	0	0	70,4	48,2	22,22	0,64	0,48	-
20.04.2023	2,233	182,52	178,52	178,52	24	0	0	70	57,5	12,48	0,62	0,46	-
21.04.2023	0,983	182,99	178,98	178,98	24	0	0	70	64,5	5,46	0,62	0,46	-
22.04.2023	0,956	182,96	178,96	178,96	24	0	0	69,8	64,5	5,3	0,62	0,46	-
23.04.2023	0,997	184,25	180,24	180,24	24	0	0	69,7	64,2	5,49	0,61	0,47	-
Итого:	114,399	5537,19	5411,88	5411,88	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,399												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	2928,393	128641,09	125672,5	125672,5
23.04.2023	3042,792	134178,28	131084,38	131084,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 10:41:22