

#76489#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 30.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 6-14, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00272074	Показания прибора, Гкал 30.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3885,177	3857,337	27.84

Подпись исполнителя _____



отч 31.03.24 - шерке



#76488#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 30.03.2024.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1
Отчёт сформирован 12.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	4,021	170,08	166,29	166,29	24	0	0	70,8	46,6	24,18	0,73	0,55
25.03.2024	3,9	3,973	172,18	168,29	168,29	24	0	0	71,1	47,5	23,61	0,74	0,55
26.03.2024	5,5	4,126	179,05	174,99	174,99	24	0	0	71,3	47,7	23,55	0,74	0,55
27.03.2024	9,1	4,046	182,79	178,67	178,67	24	0	0	70,9	48,3	22,62	0,74	0,55
28.03.2024	11,8	3,91	194,61	190,42	190,42	24	0	0	69,3	48,8	20,53	0,75	0,55
29.03.2024	10,7	3,854	187,6	183,53	183,53	24	0	0	69,7	48,7	20,97	0,75	0,55
30.03.2024	13,4	3,91	193,12	188,8	188,8	24	0	0	70,8	50,1	20,68	0,75	0,54
Итого:	7,3	27,84	1279,43	1250,99	1250,99	168	0	-	70,56	48,24	22,31	0,74	0,55

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	3857,337	188824,19	184471,72	184471,72
30.03.2024	3885,177	190103,62	185722,71	185722,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения