

#7198#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокосовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,591	171,8	168,23	168,23	24	0	0	67,8	46,4	21,36	0,58	0,53	4
25.04.2021	3,678	172,17	168,57	168,57	24	0	0	68,1	46,3	21,84	0,57	0,53	3,7
26.04.2021	3,554	163,85	160,46	160,46	24	0	0	67,8	45,6	22,18	0,57	0,53	2,9
27.04.2021	3,552	162,61	159,2	159,2	24	0	0	68,4	46	22,33	0,58	0,53	4,1
28.04.2021	3,632	173,01	169,39	169,39	24	0	0	67,8	46,4	21,44	0,58	0,52	6,7
29.04.2021	3,637	175,98	172,28	172,28	24	0	0	68,1	47	21,13	0,52	0,48	9,3
30.04.2021	1,978	93,93	91,99	91,99	24	0	0	67,8	46,3	21,53	0,54	0,46	7
01.05.2021	1,052	53,93	52,85	52,85	24	0	0	67,1	47,2	19,92	0,54	0,46	7,3
02.05.2021	1,068	56,46	55,34	55,34	24	0	0	66,4	47,1	19,27	0,54	0,47	6,2
03.05.2021	1,049	53,75	52,65	52,65	24	0	0	67,2	47,3	19,9	0,53	0,47	5,8
04.05.2021	1,101	77,29	75,95	75,95	24	0	0	62	47,5	14,55	0,54	0,47	9,6
05.05.2021	1,065	53,61	52,51	52,51	24	0	0	67,3	47,1	20,28	0,54	0,47	10,4
06.05.2021	1,09	55,4	54,27	54,27	24	0	0	67,1	47	20,11	0,55	0,47	6,9
07.05.2021	1,093	54,5	53,38	53,38	24	0	0	67,4	46,9	20,49	0,55	0,47	6,9
08.05.2021	1,056	53,71	52,61	52,61	24	0	0	67,2	47,1	20,07	0,55	0,47	6,3
09.05.2021	1,049	52,87	51,78	51,78	24	0	0	67,3	47	20,27	0,56	0,47	11,1
10.05.2021	1,08	55,8	54,67	54,67	24	0	0	66,9	47,1	19,77	0,56	0,47	17,8
11.05.2021	1,064	54,63	53,51	53,51	24	0	0	67,2	47,2	19,91	0,42	0,41	19,7
12.05.2021	0,17	13,51	13,28	13,28	24	0	1	61,1	48,7	12,4	0,55	0,47	19,2
13.05.2021	1,028	57,69	56,55	56,55	24	0	0	66	47,8	18,21	0,55	0,48	9,9
14.05.2021	0,974	50,95	49,91	49,91	24	0	0	67	47,5	19,48	0,54	0,48	10,6
15.05.2021	1,012	50,82	49,78	49,78	24	0	0	67,5	47,2	20,3	0,54	0,48	10
16.05.2021	1,029	53,95	52,86	52,86	24	0	0	67	47,5	19,49	0,54	0,48	12,5
17.05.2021	0,959	49,4	48,39	48,39	24	0	0	67,4	47,6	19,82	0,53	0,48	14,5
18.05.2021	0,99	51,32	50,25	50,25	24	0	0	67,3	47,5	19,73	0,52	0,48	11,4
19.05.2021	0,93	52,62	51,58	51,58	24	0	0	66,1	48	18,06	0,52	0,47	10,4
20.05.2021	1,002	53,48	52,4	52,4	24	0	0	66,8	47,8	19,1	0,52	0,48	-
21.05.2021	0,966	51,53	50,49	50,49	24	0	0	66,9	47,7	19,16	0,52	0,48	14
22.05.2021	0,956	52,88	51,83	51,83	24	0	0	66,6	48,2	18,44	0,52	0,48	-
23.05.2021	1,025	53,45	52,36	52,36	24	0	0	67,1	47,5	19,58	0,52	0,48	-
Итого:	46,43	2326,9	2279,32	2279,32	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,43												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	772,073	29303,58	28575,86	28575,86
23.05.2021	818,503	31630,48	30855,18	30855,18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:34:05