

# #7192#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7052  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272074  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	1,011	171,07	167,33	167,33	24	0	0	69,8	63,8	6,01	0,61	0,47	-
25.04.2023	0,963	163,1	159,51	159,51	24	0	0	69,9	63,9	6,02	0,6	0,47	-
26.04.2023	0,987	157,47	154,03	154,03	24	0	0	70	63,6	6,39	0,6	0,47	-
27.04.2023	0,982	154,46	151,11	151,11	24	0	0	69,9	63,4	6,48	0,6	0,47	-
28.04.2023	1,014	155,7	152,28	152,28	24	0	0	70,1	63,5	6,64	0,6	0,47	-
29.04.2023	1,023	157,73	154,27	154,27	24	0	0	69,9	63,3	6,61	0,6	0,47	-
30.04.2023	0,982	155,31	151,87	151,87	24	0	0	70,2	63,7	6,45	0,6	0,48	-
01.05.2023	0,985	155,05	151,61	151,61	24	0	0	70,1	63,6	6,47	0,6	0,47	-
02.05.2023	1,003	156,77	153,31	153,31	24	0	0	70,2	63,6	6,52	0,6	0,47	-
03.05.2023	1,051	161,18	157,65	157,65	24	0	0	69,9	63,2	6,63	0,61	0,46	-
04.05.2023	0,975	168,47	164,77	164,77	24	0	0	70,1	64,3	5,88	0,61	0,47	-
05.05.2023	1,036	171,12	167,38	167,38	24	0	0	69,9	63,7	6,16	0,61	0,47	-
06.05.2023	0,999	170,12	166,37	166,37	24	0	0	70,1	64,1	5,98	0,61	0,46	-
07.05.2023	1,055	172,35	168,57	168,57	24	0	0	70	63,8	6,23	0,61	0,46	-
08.05.2023	0,992	172,29	168,48	168,48	24	0	0	70,1	64,2	5,87	0,62	0,47	-
09.05.2023	0,958	173,67	169,86	169,86	24	0	0	70	64,4	5,62	0,61	0,48	-
10.05.2023	0,932	164,71	161,07	161,07	24	0	0	70,2	64,4	5,78	0,61	0,48	-
11.05.2023	1,014	161,51	157,96	157,96	24	0	0	69,9	63,5	6,38	0,6	0,47	-
12.05.2023	0,898	163,29	159,69	159,69	24	0	0	70,1	64,5	5,6	0,61	0,47	-
13.05.2023	0,92	162,41	158,86	158,86	24	0	0	69,8	64,1	5,75	0,61	0,47	-
14.05.2023	0,928	163,5	159,92	159,92	24	0	0	70,2	64,4	5,77	0,6	0,47	-
15.05.2023	0,912	159,97	156,47	156,47	24	0	0	70	64,2	5,78	0,61	0,48	-
16.05.2023	0,891	165,15	161,5	161,5	24	0	0	70,3	64,8	5,49	0,61	0,48	-
17.05.2023	0,968	165,32	161,67	161,67	24	0	0	70	64,1	5,95	0,61	0,47	-
18.05.2023	0,944	165,16	161,5	161,5	24	0	0	70,2	64,3	5,83	0,62	0,48	-
19.05.2023	0,911	166,3	162,64	162,64	24	0	0	70	64,4	5,58	0,62	0,48	-
20.05.2023	0,863	166,42	162,73	162,73	24	0	0	70,3	65	5,29	0,62	0,48	-
21.05.2023	0,955	168,4	164,7	164,7	24	0	0	70	64,2	5,78	0,62	0,48	-
22.05.2023	0,908	166,9	163,21	163,21	24	0	0	70,3	64,7	5,54	0,62	0,48	-
23.05.2023	0,807	165,67	162,01	162,01	24	0	0	70	65,1	4,95	0,62	0,48	-
Итого:	28,867	4920,57	4812,33	4812,33	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,867												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	3042,792	134178,28	131084,38	131084,38
23.05.2023	3071,659	139098,85	135896,71	135896,71

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2023 7:57:07