

#130755#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Рокоссовского 6-14, Калининград

4402

7052

ВКТ-7

00272074

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,933	39,44	38,58	38,58	24	0	0	70,5	46,3	24,19	0,71	0,5	-
25.04.2025	0,973	40,52	39,64	39,64	24	0	0	70,4	45,9	24,51	0,71	0,5	-
26.04.2025	1,001	40,71	39,8	39,8	24	0	0	70,8	45,6	25,13	0,71	0,5	-
27.04.2025	1,026	42,31	41,37	41,37	24	0	0	70,5	45,6	24,86	0,72	0,5	-
28.04.2025	0,991	40,79	39,86	39,86	24	0	0	70,6	45,8	24,86	0,72	0,5	-
29.04.2025	1,024	41,77	40,83	40,83	24	0	0	70,7	45,7	25,02	0,72	0,5	-
30.04.2025	0,991	40,37	39,43	39,43	24	0	0	70,9	45,8	25,15	0,72	0,5	-
01.05.2025	1,02	41,74	40,8	40,8	24	0	0	70,7	45,7	24,94	0,72	0,5	-
02.05.2025	1,015	42,16	41,22	41,22	24	0	0	70,3	45,7	24,6	0,71	0,5	-
03.05.2025	0,933	46,9	45,93	45,93	24	0	1	67,4	47,1	20,34	0,72	0,5	-
04.05.2025	1,049	41,98	41,02	41,02	24	0	0	70,9	45,4	25,51	0,72	0,5	-
05.05.2025	0,987	41,33	40,4	40,4	24	0	0	70,3	45,9	24,36	0,7	0,51	-
06.05.2025	1,016	65,25	64	64	24	0	0	64,8	48,9	15,87	0,71	0,51	-
07.05.2025	0,974	39,26	38,36	38,36	24	0	0	71,2	45,8	25,39	0,71	0,51	-
08.05.2025	1,013	40,03	39,11	39,11	24	0	0	71,5	45,6	25,88	0,71	0,51	-
09.05.2025	0,983	39,26	38,35	38,35	24	0	0	71,4	45,9	25,57	0,71	0,51	-
10.05.2025	1,022	40,28	39,32	39,32	24	0	0	71,5	45,6	25,97	0,71	0,51	-
11.05.2025	1,038	42	41,04	41,04	24	0	0	71,1	45,8	25,29	0,71	0,51	-
12.05.2025	0,96	38,58	37,68	37,68	24	0	0	71,5	46	25,47	0,71	0,51	-
13.05.2025	1,002	40,12	39,2	39,2	24	0	0	71,4	45,8	25,58	0,7	0,51	-
14.05.2025	0,984	40,64	39,71	39,71	24	0	0	70,9	46,1	24,77	0,69	0,51	-
15.05.2025	1,014	43	42,04	42,04	24	0	0	70,3	46,2	24,15	0,69	0,51	-
16.05.2025	1,002	42,22	41,28	41,28	24	0	0	70,4	46,1	24,3	0,69	0,51	-
17.05.2025	1,032	41,87	40,91	40,91	24	0	0	70,9	45,7	25,2	0,69	0,51	-
18.05.2025	1,068	42,93	41,96	41,96	24	0	0	70,9	45,5	25,39	0,65	0,48	-
19.05.2025	0,947	40,31	39,46	39,46	24	0	1	69,6	45,7	23,98	0,6	0,45	-
20.05.2025	0,716	32,64	31,97	31,97	24	0	1	67	44,7	22,22	0,69	0,52	-
21.05.2025	1,033	43,47	42,49	42,49	24	0	0	70,5	46,1	24,35	0,69	0,51	-
22.05.2025	1,006	42,33	41,41	41,41	24	0	0	70,4	46,1	24,27	0,69	0,51	-
23.05.2025	0,953	41,67	40,76	40,76	24	0	0	70	46,7	23,37	0,7	0,51	-
Итого:	29,706	1255,88	1227,93	1227,93	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,706												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	893,921	46096,03	45029,28	45029,28
23.05.2025	923,627	47351,91	46257,21	46257,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:51:31