

#7185#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокосовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,497	63,9	62,48	62,48	24	0	1	70,5	46,6	23,92	0,56	0,44	-
27.04.2022	0,931	38,41	37,54	37,54	24	0	0	71,3	46,5	24,81	0,57	0,45	-
28.04.2022	0,991	40,43	39,52	39,52	24	0	0	71,3	46,3	25,02	0,57	0,45	-
29.04.2022	0,938	38,88	38	38	24	0	0	71,3	46,6	24,69	0,58	0,45	-
30.04.2022	1,022	41,35	40,43	40,43	24	0	0	71,4	46,2	25,25	0,57	0,45	-
01.05.2022	0,965	39,31	38,42	38,42	24	0	0	71,5	46,4	25,07	0,57	0,45	-
02.05.2022	0,921	38,25	37,38	37,38	24	0	0	71,3	46,7	24,61	0,57	0,45	-
03.05.2022	0,961	39,37	38,47	38,47	24	0	0	71,4	46,4	25,01	0,58	0,45	-
04.05.2022	0,978	40,44	39,52	39,52	24	0	0	71,2	46,4	24,76	0,58	0,45	-
05.05.2022	1,012	42,69	41,73	41,73	24	0	0	71,1	46,9	24,24	0,58	0,45	-
06.05.2022	0,981	41,97	41,04	41,04	24	0	0	70,5	46,6	23,94	0,58	0,45	-
07.05.2022	0,988	41,29	40,36	40,36	24	0	0	70,9	46,5	24,44	0,58	0,45	-
08.05.2022	0,953	40,82	39,9	39,9	24	0	0	70,6	46,8	23,78	0,58	0,45	-
09.05.2022	0,98	42	41,07	41,07	24	0	0	70,8	46,9	23,89	0,58	0,45	-
10.05.2022	1,016	42,66	41,68	41,68	24	0	0	70,8	46,4	24,41	0,58	0,45	-
11.05.2022	0,962	41,52	40,59	40,59	24	0	0	71	47,2	23,76	0,57	0,45	-
12.05.2022	0,98	41,88	40,94	40,94	24	0	0	70,6	46,7	23,95	0,58	0,45	-
13.05.2022	0,987	41,62	40,67	40,67	24	0	0	70,9	46,7	24,23	0,58	0,45	-
14.05.2022	0,968	41,33	40,39	40,39	24	0	0	70,6	46,6	24	0,58	0,45	-
15.05.2022	0,908	38,99	38,11	38,11	24	0	0	70,9	47,1	23,84	0,57	0,45	-
16.05.2022	0,89	38,81	37,94	37,94	24	0	0	70,7	47,3	23,45	0,57	0,45	-
17.05.2022	0,939	40,32	39,42	39,42	24	0	0	70,7	46,9	23,82	0,57	0,45	-
18.05.2022	0,931	39,88	38,98	38,98	24	0	0	70,8	46,8	23,9	0,57	0,45	-
19.05.2022	0,871	36,43	35,6	35,6	24	0	0	71,6	47,1	24,51	0,57	0,45	-
20.05.2022	0,845	37,48	36,62	36,62	24	0	0	70,6	47,5	23,06	0,57	0,45	-
21.05.2022	0,887	38,74	37,88	37,88	24	0	0	70,6	47,3	23,3	0,57	0,45	-
22.05.2022	0,959	41,36	40,43	40,43	24	0	0	70,6	46,9	23,72	0,57	0,45	-
23.05.2022	0,892	38,11	37,28	37,28	24	0	0	71	47,1	23,89	0,57	0,45	-
Итого:	27,153	1148,24	1122,39	1122,39	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,153												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	1679,434	67342,04	65728,24	65728,24
23.05.2022	1706,587	68490,28	66850,63	66850,63

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:53:56