

#7197#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Рокосовского 6-14, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7052
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272074
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,993	54,09	53,02	53,02	24	0	0	66,6	47,9	18,75	0,52	0,48	16
25.05.2021	1,05	56,39	55,26	55,26	24	0	0	66,6	47,6	19,06	0,52	0,48	-
26.05.2021	0,975	53,96	52,9	52,9	24	0	0	66,5	48,1	18,44	0,52	0,48	-
27.05.2021	1,009	54,29	53,21	53,21	24	0	0	66,6	47,6	18,99	0,52	0,48	-
28.05.2021	1,004	55,59	54,48	54,48	24	0	0	66,4	47,9	18,48	0,53	0,48	11
29.05.2021	0,949	49,23	48,22	48,22	24	0	0	67,4	47,8	19,63	0,54	0,48	12,3
30.05.2021	1,045	48,13	47,11	47,11	24	0	0	69,2	47	22,16	0,53	0,48	-
31.05.2021	0,987	45,62	44,63	44,63	24	0	0	69,2	47	22,15	0,54	0,47	16
01.06.2021	0,975	45,74	44,78	44,78	24	0	0	69	47,2	21,77	0,5	0,45	-
02.06.2021	0,637	32,54	31,88	31,88	24	0	1	67,3	47,4	19,92	0,56	0,46	-
03.06.2021	0,942	43,23	42,29	42,29	24	0	0	69,5	47,2	22,29	0,56	0,46	15
04.06.2021	0,897	41,57	40,66	40,66	24	0	0	69,6	47,6	22,03	0,56	0,46	-
05.06.2021	0,943	44,33	43,35	43,35	24	0	0	69,4	47,6	21,8	0,56	0,46	13,4
06.06.2021	0,911	42,95	42	42	24	0	0	69,5	47,8	21,74	0,56	0,46	22
07.06.2021	0,86	40,67	39,74	39,74	24	0	0	69,4	47,8	21,63	0,56	0,46	-
08.06.2021	0,872	42,11	41,22	41,22	24	0	0	68,9	47,8	21,16	0,55	0,46	18,8
09.06.2021	0,833	46,88	45,93	45,93	24	0	0	66,9	48,7	18,15	0,56	0,46	21
10.06.2021	0,854	45,04	44,11	44,11	24	0	0	67,7	48,4	19,37	0,55	0,46	-
11.06.2021	0,835	45,94	45	45	24	0	0	67,3	48,8	18,49	0,55	0,46	-
12.06.2021	0,831	49,22	48,24	48,24	24	0	0	66,2	49	17,22	0,55	0,46	-
13.06.2021	0,827	47,67	46,72	46,72	24	0	0	66,6	48,9	17,73	0,55	0,46	-
14.06.2021	0,914	50,23	49,23	49,23	24	0	0	67	48,4	18,61	0,55	0,47	-
15.06.2021	0,867	62,75	61,57	61,57	24	0	0	63,8	49,7	14,08	0,56	0,42	-
16.06.2021	0,783	43,84	42,95	42,95	24	0	1	66,8	48,6	18,27	0,56	0,46	-
17.06.2021	0,852	47,43	46,48	46,48	24	0	0	66,8	48,5	18,32	0,56	0,46	-
18.06.2021	0,826	46,26	45,33	45,33	24	0	0	66,8	48,6	18,22	0,56	0,46	-
19.06.2021	0,755	42,83	41,96	41,96	24	0	0	67	49	17,94	0,56	0,46	-
20.06.2021	0,808	44,56	43,66	43,66	24	0	0	67,2	48,7	18,53	0,56	0,46	-
21.06.2021	0,716	41,79	40,96	40,96	24	0	0	66,9	49,4	17,52	0,56	0,46	-
22.06.2021	0,7	41,57	40,72	40,72	24	0	0	66,7	49,5	17,21	0,56	0,46	-
Итого:	26,45	1406,45	1377,61	1377,61	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,45												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	818,503	31630,48	30855,18	30855,18
22.06.2021	844,953	33036,93	32232,79	32232,79

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 9:44:05