

#7184#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокосовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,888	39,19	38,33	38,33	24	0	0	70,3	47,2	23,12	0,57	0,45	-
25.05.2022	0,87	40,43	39,55	39,55	24	0	0	69,8	47,8	22,01	0,58	0,44	-
26.05.2022	0,875	41,7	40,81	40,81	24	0	0	69,5	48	21,52	0,58	0,44	-
27.05.2022	0,857	39,05	38,22	38,22	24	0	0	69,8	47,4	22,4	0,57	0,45	-
28.05.2022	0,909	44	43,07	43,07	24	0	0	69	47,9	21,1	0,58	0,44	-
29.05.2022	0,917	41,45	40,57	40,57	24	0	0	69,8	47,2	22,53	0,58	0,44	-
30.05.2022	0,879	39,91	39,06	39,06	24	0	0	69,8	47,4	22,44	0,58	0,45	-
31.05.2022	0,863	39,35	38,48	38,48	24	0	0	69,8	47,4	22,41	0,58	0,45	-
01.06.2022	0,858	40,51	39,64	39,64	24	0	0	69,5	47,8	21,68	0,58	0,44	-
02.06.2022	0,882	40,49	39,61	39,61	24	0	0	69,8	47,5	22,27	0,57	0,44	-
03.06.2022	0,868	40,48	39,61	39,61	24	0	0	69,5	47,5	21,97	0,57	0,44	-
04.06.2022	0,861	39,57	38,71	38,71	24	0	0	69,8	47,6	22,23	0,57	0,44	-
05.06.2022	0,887	41,06	40,16	40,16	24	0	0	69,6	47,5	22,15	0,58	0,44	-
06.06.2022	0,828	38,63	37,8	37,8	24	0	0	69,7	47,8	21,9	0,57	0,44	-
07.06.2022	0,882	44,61	43,66	43,66	24	0	0	69,8	49,6	20,24	0,58	0,44	-
08.06.2022	0,805	38,17	37,36	37,36	24	0	0	69,6	48	21,54	0,58	0,44	-
09.06.2022	0,802	37,78	36,98	36,98	24	0	0	69,6	47,8	21,71	0,58	0,44	-
10.06.2022	0,838	38,34	37,51	37,51	24	0	0	69,8	47,5	22,3	0,58	0,44	-
11.06.2022	0,809	36,88	36,08	36,08	24	0	0	70,2	47,8	22,4	0,58	0,44	-
12.06.2022	0,772	36,19	35,42	35,42	24	0	0	69,8	47,9	21,81	0,58	0,44	-
13.06.2022	0,801	37,13	36,34	36,34	24	0	0	69,8	47,8	22,01	0,57	0,44	-
14.06.2022	0,839	44,74	43,81	43,81	24	0	0	67,9	48,7	19,19	0,57	0,44	-
15.06.2022	0,833	38,68	37,85	37,85	24	0	0	69,7	47,7	22,04	0,57	0,44	-
16.06.2022	0,819	37,46	36,65	36,65	24	0	0	70	47,7	22,36	0,57	0,44	-
17.06.2022	0,778	36,03	35,25	35,25	24	0	0	69,9	47,8	22,07	0,58	0,44	-
18.06.2022	0,771	36,02	35,27	35,27	24	0	0	69,8	48	21,84	0,58	0,44	-
19.06.2022	0,819	37,56	36,75	36,75	24	0	0	69,9	47,6	22,31	0,47	0,37	-
20.06.2022	0,61	28,59	27,98	27,98	24	0	1	69,2	47,4	21,82	0,57	0,44	-
21.06.2022	0,808	37,03	36,23	36,23	24	0	0	70	47,6	22,36	0,58	0,44	-
22.06.2022	0,819	37,89	37,07	37,07	24	0	0	70	47,9	22,09	0,48	0,41	-
23.06.2022	0,362	21,75	21,34	21,34	24	0	1	65,6	48,7	16,85	0,57	0,44	-
Итого:	25,409	1190,67	1165,17	1165,17	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,409												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	1706,587	68490,28	66850,63	66850,63
23.06.2022	1731,996	69680,95	68015,8	68015,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:46:12