

#85364#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
31/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Рокоссовского,6-14

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00272074

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x1412

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
31.05.2024	69,95	64,82	5,13	94,7	92,63	92,63	6,54	4,88	0,479	14	0	
01.06.2024	70,21	65,28	4,93	163,22	159,6	159,6	6,54	4,88	0,793	24	0	
02.06.2024	70,1	65,03	5,07	162,73	159,16	159,16	6,53	4,88	0,812	24	0	
03.06.2024	70,22	65,2	5,02	161,63	158,05	158,05	6,53	4,89	0,797	24	0	
04.06.2024	70	65,33	4,67	163,94	160,32	160,32	6,57	4,88	0,755	24	0	
05.06.2024	70,25	65,41	4,84	167,2	163,5	163,5	6,61	4,87	0,797	24	0	
06.06.2024	70,29	65,55	4,74	163,65	160,03	160,03	6,58	4,88	0,764	24	0	
07.06.2024	70,14	65,39	4,75	163,43	159,84	159,84	6,57	4,88	0,764	24	0	
08.06.2024	70,03	65,25	4,78	166,47	162,8	162,8	6,59	4,88	0,782	24	0	
09.06.2024	70,13	65,25	4,88	167,18	163,48	163,48	6,6	4,89	0,803	24	0	
10.06.2024	70,27	65,45	4,82	163,99	160,35	160,35	6,59	4,88	0,779	24	0	
11.06.2024	70,15	65,22	4,93	165,53	161,88	161,88	6,59	4,88	0,802	24	0	
12.06.2024	70,05	65,26	4,79	165,01	161,38	161,38	6,59	4,88	0,778	24	0	
13.06.2024	70,15	64,98	5,17	167,29	163,6	163,6	6,61	4,88	0,851	24	0	
14.06.2024	70,26	65,55	4,71	170,75	166,98	166,98	6,62	4,88	0,794	24	0	
15.06.2024	70,16	65,38	4,78	167,53	163,84	163,84	6,64	4,88	0,79	24	0	
16.06.2024	70,05	64,86	5,19	171,79	168,02	168,02	6,66	4,88	0,875	24	0	
17.06.2024	70,33	65,54	4,79	165,67	162	162	6,63	4,89	0,783	24	0	
18.06.2024	70,06	65,31	4,75	165,28	161,65	161,65	6,61	4,88	0,773	24	0	
19.06.2024	70,07	65,24	4,83	167,1	163,43	163,43	6,64	4,88	0,794	24	0	
20.06.2024	70,06	65,01	5,05	168,77	165,08	165,08	6,64	4,89	0,842	24	0	
21.06.2024	70,12	65,32	4,8	166,26	162,59	162,59	6,63	4,88	0,788	24	0	
22.06.2024	70,07	65,13	4,94	168,18	164,47	164,47	6,64	4,89	0,817	24	0	
23.06.2024	69,96	65,05	4,91	168,82	165,13	165,13	6,66	4,89	0,816	24	0	
Итого:				3916,1	3829,81	3829,81			18,828	566	0	
Средние:	70,12	65,24	4,88				6,6	4,88				

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30/05/2424:00	0	0	0	0	0	0
23/06/2424:00	3916,12	3829,81	3829,81	18,828	566	0
Итого:	3916,12	3829,81	3829,81	18,828	566	0

Период нормальной работы 566ч
Период отсутств.счета.тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 576ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

