

#7194#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,769	168,65	164,95	164,95	24	0	0	70,2	65,6	4,62	0,63	0,48	-
25.06.2023	0,758	167,18	163,51	163,51	24	0	0	69,9	65,2	4,61	0,63	0,48	-
26.06.2023	0,769	167,13	163,44	163,44	24	0	0	70,1	65,4	4,65	0,62	0,48	-
27.06.2023	0,787	159,52	155,99	155,99	24	0	0	70,2	65,2	5,02	0,62	0,48	-
28.06.2023	0,896	177,46	173,7	173,7	24	0	0	68,4	63,2	5,14	0,61	0,49	-
29.06.2023	0,836	164,38	161,04	161,04	24	0	0	66,9	61,8	5,16	0,62	0,49	-
30.06.2023	0,779	154,04	150,66	150,66	24	0	0	70,1	65	5,15	0,62	0,49	-
01.07.2023	0,742	152,47	149,11	149,11	24	0	0	70,3	65,3	4,95	0,62	0,49	-
02.07.2023	0,8	154,94	151,52	151,52	24	0	0	70,1	64,8	5,26	0,62	0,49	-
03.07.2023	0,782	153,54	150,17	150,17	24	0	0	69,9	64,8	5,19	0,62	0,49	-
04.07.2023	0,827	156,8	153,34	153,34	24	0	0	70,1	64,8	5,37	0,62	0,49	-
05.07.2023	0,79	156,61	153,15	153,15	24	0	0	70	64,9	5,15	0,62	0,49	-
06.07.2023	0,777	156,54	153,09	153,09	24	0	0	70,3	65,2	5,04	0,62	0,49	-
07.07.2023	0,85	158,14	154,7	154,7	24	0	0	69,6	64,2	5,47	0,62	0,49	-
08.07.2023	0,752	155,67	152,27	152,27	24	0	0	69,8	64,9	4,92	0,63	0,49	-
09.07.2023	0,756	159,69	156,16	156,16	24	0	0	70,2	65,4	4,82	0,62	0,49	-
10.07.2023	0,721	154,16	150,74	150,74	24	0	0	70,6	65,8	4,76	0,62	0,48	-
11.07.2023	0,767	155,46	152,08	152,08	24	0	0	69,7	64,7	5,01	0,61	0,48	-
12.07.2023	0,751	153,55	150,15	150,15	24	0	0	70,2	65,2	4,96	0,6	0,47	-
13.07.2023	0,798	166,75	163,3	163,3	24	0	0	67,4	62,6	4,85	0,61	0,47	-
14.07.2023	0,774	158,03	154,55	154,55	24	0	0	70	65,1	4,98	0,61	0,47	-
15.07.2023	0,713	156	152,58	152,58	24	0	0	70	65,4	4,64	0,61	0,47	-
16.07.2023	0,755	157,74	154,27	154,27	24	0	0	69,9	65	4,86	0,61	0,47	-
17.07.2023	0,716	154,78	151,38	151,38	24	0	0	70	65,2	4,72	0,61	0,47	-
18.07.2023	0,718	154,64	151,25	151,25	24	0	0	70	65,2	4,72	0,61	0,47	-
19.07.2023	0,755	156,8	153,36	153,36	24	0	0	69,8	65	4,88	0,61	0,47	-
20.07.2023	0,817	159,08	155,58	155,58	24	0	0	69,9	64,7	5,23	0,62	0,48	-
21.07.2023	0,784	161,07	157,53	157,53	24	0	0	70	65,1	4,94	0,62	0,47	-
22.07.2023	0,793	161,13	157,58	157,58	24	0	0	70	65	5,01	0,62	0,47	-
23.07.2023	0,841	163,92	160,35	160,35	24	0	0	69,9	64,6	5,22	0,62	0,48	-
Итого:	23,373	4775,87	4671,5	4671,5	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,373												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	3097,494	144473,01	141152,46	141152,46
23.07.2023	3120,867	149248,88	145823,96	145823,96

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 15:56:02