

#90527#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,819	167,02	163,33	163,33	24	0	0	70,1	65,1	4,97	0,66	0,49	-
25.06.2024	0,765	164,65	161,01	161,01	24	0	0	70,2	65,4	4,72	0,66	0,49	-
26.06.2024	0,749	164,52	160,89	160,89	24	0	0	70,2	65,5	4,62	0,65	0,49	-
27.06.2024	0,709	150,96	147,63	147,63	24	0	0	70,2	65,4	4,76	0,64	0,49	-
28.06.2024	0,696	145,81	142,62	142,62	24	0	0	69,9	65	4,83	0,65	0,5	-
29.06.2024	0,675	146,53	143,35	143,35	24	0	0	70	65,4	4,69	0,65	0,5	-
30.06.2024	0,742	150,49	147,2	147,2	24	0	0	70	65	5,01	0,65	0,5	-
01.07.2024	0,737	148,33	145,08	145,08	24	0	0	70	65	5,06	0,65	0,5	-
02.07.2024	0,774	150,36	147,04	147,04	24	0	0	70,2	65	5,23	0,65	0,5	-
03.07.2024	0,807	150,44	147,13	147,13	24	0	0	70,1	64,7	5,46	0,65	0,49	-
04.07.2024	0,796	152,02	148,67	148,67	24	0	0	70,2	64,9	5,31	0,65	0,5	-
05.07.2024	0,812	152,06	148,74	148,74	24	0	0	69,9	64,5	5,42	0,66	0,5	-
06.07.2024	0,797	153,6	150,25	150,25	24	0	0	69,9	64,6	5,28	0,66	0,5	-
07.07.2024	0,798	152,46	149,11	149,11	24	0	0	70,2	64,8	5,33	0,67	0,5	-
08.07.2024	0,786	166,08	162,5	162,5	24	0	0	69,2	64,4	4,81	0,68	0,49	-
09.07.2024	0,801	172,54	168,71	168,71	24	0	0	70,2	65,5	4,71	0,68	0,49	-
10.07.2024	0,737	169,53	165,79	165,79	24	0	0	70	65,6	4,42	0,68	0,49	-
11.07.2024	0,764	168,89	165,16	165,16	24	0	0	70,2	65,6	4,6	0,67	0,49	-
12.07.2024	0,733	166,85	163,19	163,19	24	0	0	70,1	65,7	4,45	0,68	0,5	-
13.07.2024	0,714	168,78	165,1	165,1	24	0	0	70,1	65,8	4,3	0,68	0,49	-
14.07.2024	0,793	169,53	165,8	165,8	24	0	0	69,9	65,2	4,75	0,68	0,49	-
15.07.2024	0,737	168,18	164,47	164,47	24	0	0	70,1	65,7	4,44	0,68	0,5	-
16.07.2024	0,701	165,72	162,09	162,09	24	0	0	70,1	65,8	4,3	0,68	0,49	-
17.07.2024	0,708	88,99	87,02	87,02	24	0	0	70,1	62	8,08	0,68	0,49	-
18.07.2024	0,705	30,49	29,85	29,85	24	0	0	67,4	43,8	23,64	0,64	0,44	-
19.07.2024	0,327	13,99	13,7	13,7	24	0	1	67,6	43,8	23,82	0,6	0,4	-
20.07.2024	0	0	0	0	24	0	1	69,7	60,9	8,83	0,6	0,4	-
21.07.2024	0	0	0	0	24	0	1	69,9	60	9,83	0,6	0,4	-
22.07.2024	0	0	0	0	24	0	1	69,6	60,3	9,28	0,64	0,44	-
23.07.2024	0,406	15,99	15,64	15,64	24	0	1	68,9	43,1	25,84	0,68	0,49	-
Итого:	19,588	3814,81	3731,07	3731,07	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,588												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	18,828	3916,12	3829,81	3829,81
23.07.2024	38,416	7730,93	7560,88	7560,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 13:19:50