

#28612#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,77	161,04	157,5	157,5	24	0	0	70	65,2	4,86	0,62	0,47	-
25.07.2023	0,751	160,51	157	157	24	0	0	69,9	65,2	4,72	0,62	0,47	-
26.07.2023	0,788	161,46	157,91	157,91	24	0	0	70,1	65,1	4,96	0,62	0,48	-
27.07.2023	0,731	160,35	156,85	156,85	24	0	0	69,8	65,2	4,63	0,62	0,47	-
28.07.2023	0,737	161,79	158,25	158,25	24	0	0	69,9	65,2	4,63	0,62	0,48	-
29.07.2023	0,802	161,6	158,04	158,04	24	0	0	70	65	5,03	0,62	0,47	-
30.07.2023	0,781	162,72	159,14	159,14	24	0	0	70	65,1	4,89	0,62	0,48	-
31.07.2023	0,757	164,38	160,78	160,78	24	0	0	69,9	65,2	4,67	0,64	0,48	-
01.08.2023	0,827	171,49	167,69	167,69	24	0	0	70,2	65,3	4,9	0,38	0,33	-
02.08.2023	0,03	10,31	10,11	10,11	24	0	1	65,5	62,5	2,98	0,27	0,22	-
03.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	22,9	22,8	0,14	0,29	0,24	-
04.08.2023	0	0,42	0,42	0,42	24	0	1	17,4	19,8	-2,36	0,32	0,27	-
05.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	19,8	19,8	-0,02	0,32	0,28	-
06.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	19,7	19,6	0,09	0,42	0,36	-
07.08.2023	0,396	44,44	43,64	43,64	24	0	1	61,9	52,9	9,01	0,53	0,45	-
08.08.2023	0,634	100,68	98,6	98,6	24	0	0	67,9	61,5	6,41	0,53	0,45	-
09.08.2023	0,691	105,04	102,85	102,85	24	0	0	68,3	61,6	6,7	0,53	0,45	-
10.08.2023	0,654	100,84	98,72	98,72	24	0	0	68	61,4	6,61	0,52	0,45	-
11.08.2023	0,689	100,48	98,39	98,39	24	0	0	67,5	60,5	7	0,52	0,45	-
12.08.2023	0,678	101,65	99,58	99,58	24	0	0	67,1	60,4	6,78	0,53	0,45	-
13.08.2023	0,675	103,31	101,15	101,15	24	0	0	67,6	60,9	6,66	0,53	0,45	-
14.08.2023	0,693	103,78	101,6	101,6	24	0	0	68,1	61,2	6,82	0,55	0,46	-
15.08.2023	0,485	122,63	120,6	120,6	24	0	1	58,6	54,5	4,02	0,63	0,48	-
16.08.2023	0,762	244,95	239,69	239,69	24	0	0	69,2	66,1	3,14	0,63	0,48	-
17.08.2023	0,725	221,98	217,03	217,03	24	0	0	70,6	67,3	3,31	0,62	0,47	-
18.08.2023	0,818	167	163,34	163,34	24	0	0	70,2	65,2	4,98	0,62	0,47	-
19.08.2023	0,713	163,63	159,88	159,88	24	0	0	71,6	67,1	4,43	0,63	0,47	-
20.08.2023	0,73	164,66	160,8	160,8	24	0	0	72,5	68	4,51	0,62	0,47	-
21.08.2023	0,723	164,23	160,5	160,5	24	0	0	71,4	66,9	4,47	0,63	0,47	-
22.08.2023	0,759	165,22	161,42	161,42	24	0	0	71,8	67,2	4,69	0,63	0,47	-
23.08.2023	0,727	168	164,22	164,22	24	0	0	70,6	66,2	4,4	0,61	0,47	-
Итого:	18,526	3818,59	3735,7	3735,7	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,526												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	3120,867	149248,88	145823,96	145823,96
23.08.2023	3139,393	153067,47	149559,66	149559,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 16:08:45