

#92741#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2024 | 0,771 | 33,23 | 32,52 | 32,52 | 24 | 0 | 0 | 69 | 45,3 | 23,73 | 0,68 | 0,49 | - |
| 25.07.2024 | 0,82 | 39,18 | 38,31 | 38,31 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 47,8 | 21,49 | 0,68 | 0,49 | - |
| 26.07.2024 | 0,841 | 40,36 | 39,45 | 39,45 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 47,8 | 21,33 | 0,68 | 0,49 | - |
| 27.07.2024 | 0,809 | 39,22 | 38,35 | 38,35 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 48 | 21,11 | 0,68 | 0,49 | - |
| 28.07.2024 | 0,862 | 41,99 | 41,08 | 41,08 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 47,9 | 20,92 | 0,68 | 0,49 | - |
| 29.07.2024 | 0,885 | 41,89 | 40,99 | 40,99 | 24 | 0 | 0 | 69 | 47,4 | 21,55 | 0,68 | 0,49 | - |
| 30.07.2024 | 0,898 | 45,39 | 44,42 | 44,42 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 47,9 | 20,23 | 0,68 | 0,49 | - |
| 31.07.2024 | 0,864 | 41,69 | 40,79 | 40,79 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 47,8 | 21,14 | 0,66 | 0,48 | - |
| 01.08.2024 | 0,797 | 39 | 38,15 | 38,15 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 47,6 | 20,92 | 0,68 | 0,49 | - |
| 02.08.2024 | 0,838 | 40,22 | 39,36 | 39,36 | 24 | 0 | 0 | 69 | 47,7 | 21,26 | 0,68 | 0,49 | - |
| 03.08.2024 | 0,833 | 41,07 | 40,18 | 40,18 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 47,9 | 20,69 | 0,67 | 0,49 | - |
| 04.08.2024 | 0,833 | 40,6 | 39,73 | 39,73 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 48,1 | 21,01 | 0,68 | 0,49 | - |
| 05.08.2024 | 0,849 | 40,95 | 40,06 | 40,06 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 47,6 | 21,18 | 0,61 | 0,48 | - |
| 06.08.2024 | 0,826 | 43,51 | 42,64 | 42,64 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 47,7 | 19,36 | 0,56 | 0,48 | - |
| 07.08.2024 | 0,825 | 44,01 | 43,12 | 43,12 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 48 | 19,2 | 0,57 | 0,48 | - |
| 08.08.2024 | 0,813 | 43,58 | 42,69 | 42,69 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 48,4 | 19,03 | 0,57 | 0,48 | - |
| 09.08.2024 | 0,783 | 42,38 | 41,48 | 41,48 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 48,3 | 18,9 | 0,56 | 0,48 | - |
| 10.08.2024 | 0,838 | 45,02 | 44,11 | 44,11 | 24 | 0 | 0 | 67 | 48 | 18,99 | 0,56 | 0,48 | - |
| 11.08.2024 | 0,846 | 44,39 | 43,48 | 43,48 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 47,7 | 19,5 | 0,56 | 0,48 | - |
| 12.08.2024 | 0,857 | 44,72 | 43,79 | 43,79 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 47,6 | 19,55 | 0,56 | 0,48 | - |
| 13.08.2024 | 0,882 | 44,99 | 44,07 | 44,07 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 47,4 | 19,98 | 0,56 | 0,48 | - |
| 14.08.2024 | 0,869 | 44,07 | 43,17 | 43,17 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 47,5 | 20,12 | 0,56 | 0,48 | - |
| 15.08.2024 | 0,848 | 42,4 | 41,52 | 41,52 | 24 | 0 | 1 | 67,9 | 47,4 | 20,47 | 0,56 | 0,48 | - |
| 16.08.2024 | 0,818 | 40,68 | 39,83 | 39,83 | 24 | 0 | 1 | 68 | 47,5 | 20,53 | 0,57 | 0,48 | - |
| 17.08.2024 | 0,833 | 42,72 | 41,83 | 41,83 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 47,7 | 19,94 | 0,57 | 0,48 | - |
| 18.08.2024 | 0,837 | 42,52 | 41,61 | 41,61 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 47,7 | 20,15 | 0,57 | 0,48 | - |
| 19.08.2024 | 0,83 | 41,9 | 41,02 | 41,02 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 47,9 | 20,23 | 0,57 | 0,48 | - |
| 20.08.2024 | 0,774 | 38,8 | 37,98 | 37,98 | 24 | 0 | 1 | 67,8 | 47,4 | 20,38 | 0,57 | 0,48 | - |
| 21.08.2024 | 0,866 | 43,76 | 42,83 | 42,83 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 47,6 | 20,21 | 0,61 | 0,49 | - |
| 22.08.2024 | 0,874 | 43,2 | 42,3 | 42,3 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 47 | 20,68 | 0,7 | 0,5 | - |
| 23.08.2024 | 0,976 | 44,53 | 43,55 | 43,55 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 46,9 | 22,39 | 0,7 | 0,5 | - |
| Итого: | 26,095 | 1301,97 | 1274,41 | 1274,41 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,095 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 23.07.2024 | 38,416 | 7730,93 | 7560,88 | 7560,88 |
| 23.08.2024 | 64,511 | 9032,9 | 8835,29 | 8835,29 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.08.2024 7:34:55