

# #34716#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7052  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272074  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,713	158,25	154,73	154,73	24	0	0	70,1	65,6	4,58	0,61	0,47	-
25.08.2023	0,796	159,28	155,81	155,81	24	0	0	69,8	64,7	5,07	0,62	0,47	-
26.08.2023	0,702	163,06	159,47	159,47	24	0	0	70,2	65,9	4,36	0,62	0,47	-
27.08.2023	0,719	162,61	158,97	158,97	24	0	0	70,6	66,1	4,48	0,62	0,48	-
28.08.2023	0,783	165,55	161,86	161,86	24	0	0	70,6	65,8	4,81	0,63	0,48	-
29.08.2023	0,809	169,02	165,29	165,29	24	0	0	70,2	65,3	4,86	0,63	0,48	-
30.08.2023	0,785	169,19	165,57	165,57	24	0	0	68,9	64,1	4,73	0,63	0,48	-
31.08.2023	0,765	168,19	164,54	164,54	24	0	0	69,7	65,1	4,62	0,63	0,48	-
01.09.2023	0,762	165,67	162,01	162,01	24	0	0	70,2	65,6	4,67	0,63	0,48	-
02.09.2023	0,792	169,02	165,33	165,33	24	0	0	69,9	65,1	4,75	0,63	0,48	-
03.09.2023	0,834	168,98	165,25	165,25	24	0	0	69,9	64,9	5,01	0,63	0,48	-
04.09.2023	0,811	167,96	164,26	164,26	24	0	0	70,1	65,2	4,91	0,63	0,48	-
05.09.2023	0,767	173,18	169,33	169,33	24	0	0	70	65,4	4,51	0,63	0,48	-
06.09.2023	0,823	170,07	166,29	166,29	24	0	0	70,2	65,2	4,93	0,62	0,48	-
07.09.2023	0,844	168,62	164,89	164,89	24	0	0	70,1	65	5,1	0,63	0,48	-
08.09.2023	0,81	167,55	163,84	163,84	24	0	0	70	65,1	4,94	0,63	0,48	-
09.09.2023	0,758	167,68	163,99	163,99	24	0	0	70,1	65,5	4,59	0,63	0,48	-
10.09.2023	0,808	166,76	163,13	163,13	24	0	0	69,8	64,9	4,92	0,63	0,47	-
11.09.2023	0,718	161,14	157,61	157,61	24	0	1	70,1	65,6	4,53	0,63	0,48	-
12.09.2023	0,746	168,51	164,9	164,9	24	0	0	69	64,5	4,5	0,63	0,48	-
13.09.2023	0,762	169,34	165,6	165,6	24	0	0	70,1	65,6	4,56	0,62	0,48	-
14.09.2023	0,758	165,9	162,24	162,24	24	0	0	70	65,4	4,65	0,62	0,48	-
15.09.2023	0,764	167,9	164,22	164,22	24	0	0	70	65,3	4,62	0,62	0,48	-
16.09.2023	0,827	165,11	161,49	161,49	24	0	0	70	64,9	5,09	0,62	0,48	-
17.09.2023	0,806	167,25	163,58	163,58	24	0	0	70,1	65,2	4,9	0,62	0,48	-
18.09.2023	0,708	163,92	160,33	160,33	24	0	0	70	65,6	4,39	0,63	0,47	-
19.09.2023	0,77	167,09	163,42	163,42	24	0	0	70	65,3	4,68	0,63	0,48	-
20.09.2023	0,781	165,73	162,1	162,1	24	0	0	69,9	65,1	4,79	0,63	0,48	-
21.09.2023	0,777	165,57	161,94	161,94	24	0	0	70,1	65,3	4,76	0,63	0,48	-
22.09.2023	0,75	166,85	163,2	163,2	24	0	0	70	65,4	4,55	0,63	0,48	-
23.09.2023	0,779	167,03	163,35	163,35	24	0	0	70,2	65,4	4,74	0,63	0,48	-
Итого:	24,027	5161,98	5048,54	5048,54	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,027												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	3139,393	153067,47	149559,66	149559,66
23.09.2023	3163,42	158229,45	154608,2	154608,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 15:59:02